

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Město Písek
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO:	00249998

Název veřejné zakázky malého rozsahu:	Myslivna č.p. 51 – Údraž, etapa II.
--	--

Výše uvedený zadavatel, sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz:

V soupisu stavebních prací chybí u všech položek výkaz výměr pro kontrolu výpočtu množství jednotek. Žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu vč. výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI1 - 9.4.xls**

Dotaz:

Ve výkresech pohledů – nový stav je pozice 1: oprava střechy, revize celé střešní krytiny, v technické zprávě je požadavek na zrevidování a výměnu poškozených bobrovek. Žádáme zadavatele o jednoznačné určení rozsahu zrevidování střechy (např. kdyby byla střecha nerovná, že toto zrevidování nezahrnuje vyrovnaní, že se toto zrevidování netýká ani hromosvodu apod.).

Odpověď:

Požadavkem zadavatele je oprava porušené střešní krytiny a případná výměna těch částí krovu, které by byly shnilé. Požadavkem je rovněž kontrola hromosvodů; v případě, že revizi nevyhoví, bude nutná jejich oprava. Nerovnost střechy není důležitá.

Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení účast na prohlídce místa plnění dne 10. 4. 2019.

Dotaz:

Ve výkresech pohledů – nový stav je pozice 12: nově zasklený světlík 1200x250 mm. Ve výkresové části jsme nenalezli žádný odkaz s číslem 12. Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku.

Odpověď:

Nově zasklený světlík se nachází na pohledu „Východní pohled“ nad dveřmi označenými číslem 3.

Dotaz:

Ve výkresech pohledů – nový stav je pozice 15: nová pergola sedlová střecha s polovalbou, lehká krytina v červené barvě, konstrukci pergoly si navrhne realizační firma a nechá si ji schválit investorem. Výška a půdorys bude dle projektu. V soupisu prací je položka č. 45: Nová pergola odkaz 15 – kompletní dodávka vč. povrchové úpravy. Půdorys k pergole nebyl zadavatelem poskytnut, není ani nikde specifikováno, z čeho bude zpevněná plocha pod pergolou. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci požadavků na pergolu.

Odpověď:

Půdorys pergoly je znatelný z pohledů - 5,7 m x 6,55 m; půdorys koresponduje se stávajícími chlívkami, které budou zbourány a na jejich místě nově postavená pergola (přístřešek). Výška hřebene bude 4,63 m. Podklad - položka 11. Podklad ze štěrkodrtě a položka 20. kladení betonových dlaždic.

V Písku dne 8. 4. 2019

město Písek
Bc. Michal Fiedler
odbor investic a rozvoje