

HYGHWAY DESIGN s.r.o.
Ing. Michal Čepelka
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
1091918122 / 3.3.2017	12-920500	Medlák / 492112165	Hradec Králové / 6.3.2017

Předmět:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Stezka pro pěší a cyklisty, Hradec Králové – Piletice, Rusek – Úsek 2“.

Obec: - Hradec Králové
Č. kat. – p.p.č. – 365/6, 845/21

ul. – silnice III/2997
kat. úz. – Piletice, Rusek

Na základě Vaši žádosti ze dne 3.3.2017 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Stezka pro pěší a cyklisty, Hradec Králové – Piletice, Rusek – Úsek 2“

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu
následujícího zařízení elektrizační soustavy :

35 kV zemní kabelové vedení _ Hradec Králové – Piletice
1 kV zemní kabelové vedení – Hradec Králové - Rusek

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 35 kV a 1 kV činí **1 m** po obou stranách krajních kabelů.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořezy
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěna minimálně :

Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělicích pásů, krajnic apod.

Stavba stezky pro pěší a cyklisty - bude prováděna v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení vysokého napětí 35 kV (v prostoru křižovatky silnice III/2997 a ul. Piletická – p.p.č. 365/6) a stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV (před č.p. 61/45 Rusek).

V místě křížení a souběhů je kabelové vedení 35 kV uloženo ve stávajících travnatých plochách podél silnice III/2997 a ul. Piletická v hloubce cca 90 -110 cm, v místě křížení s komunikací v hloubce cca 100 -120 cm. Zemní kabelové vedení nízkého napětí je uloženo od sloupu nadzemní sítě nn ke kabelové pojistkové skříni na hranici pozemku před č.p. 61/45 v chodníku v hloubce cca 50 -70 cm.

Při provádění stavby stezky pro pěší a cyklisty nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení a k namačkání zeminy na kabel a u kabelového vedení nn k narušení stability kabelového pojistkového pilíře.

Při provádění sanace podloží a podkladu pro nové povrchy stezky pro pěší a cyklisty (úpravě zemní pláně) nesmí dojít k narušení výstražného krytí a kabelového lože.

Případné svislé dopravní značení – musí být provedeno tak, aby okraj betonového základu (betonové trubky) pro ukotvení dopravní značky byl od stávajícího krajního silového kabelu 35 kV vzdálen minimálně **0,60 m**, od stávajícího krajního kabelu 1 kV minimálně **0,40 m**.

Veřejné osvětlení stezky pro pěší a cyklisty – bude křížovat a bude prováděno v souběhu se stávajícím kabelovým vedením vysokého napětí 35 kV.

V místě křížení a souběhu kabelu veřejného osvětlení s kabelovým vedením vysokého napětí 35 kV musí být dodržena ČSN 73 6005.

V místě souběhu a v místě křížení obou kabelů musí být kabel veřejného osvětlení vzdálen od stávajícího kabelu 35 kV minimálně **0,20 m** (vodorovná a svislá vzdálenost).

Osvětlovací stožáry musí být umístěny tak, aby okraj betonového základu, nebo trubky pro ukotvení osvětlovacího stožáru byl od krajního kabelu vysokého napětí 35 kV vzdálen minimálně **0,60 m**.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno! V případě nejasností, zejména v hloubkovém uložení kabelových vedení musí být ručně provedeny zemní sondy.

ČEZ Distribuce a.s. souhlasí se stavbou : „Stezka pro pěší a cyklisty, Hradec Králové – Piletice, Rusek – Úsek “ za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Distribuce, a.s. na tel. číslo 800 850 860.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 1.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :


- kabelové vedení vn, nn -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože, porušení výstražného krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O případné vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Souhlas nabývá platnosti dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí (souhlasu) a jeho platnost dále trvá po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
region