

Ing. Kateřina Brandová

Váš dopis:
21.01.2016

Naše č.j.:
POS 117/16

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
26.1.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY HRADEC KRÁLOVÉ – PILETICE – RUSEK - ÚSEK 2.

Vážení,

Na základě vydaného platného vyj. o exist. SEK č. j. 515675/16, předložené situace stavby se zákresem stávajících tras SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, cyklistickou stezkou, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 4 SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojezdové komunikace, včetně podélných parkovacích míst u chodníku, autobusových zálivů apod., nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
- 5 SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přísměru bez zalomení kabelové trasy, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojezdové komunikace.
- 6 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK. POZOR ve společné trase je uloženo více prvků.
- 7 Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK a předáním geodetického zaměření založené nové chráničky.
- 8 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s vydáním územního a stavebního povolení.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
260

Specialista ochrany SEK Bůta Jiří