PŮDORYS 2.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
2.01	CHODBA	2586
2.02	KOUPELNA	5.19
2.03	PŘÍSEDÍR	3.46
2.04	POKOJ 2L	21.22
2.05	PŘÍSEDÍR	3.46
2.06	KOUPELNA	5.19
2.07	POKOJ 2L	21.22
2.08	KOUPELNA	5.19
2.09	PŘÍSEDÍR	3.46
2.11	PŘÍSEDÍR	3.46
2.12	KOUPELNA	5.19
2.13	POKOJ 2L	21.22
2.14	KOUPELNA	5.19
2.15	PŘÍSEDÍR	3.46
2.16	POKOJ 2L	21.22
2.17	PŘÍSEDÍR	3.46
2.18	KOUPELNA	5.19
2.19	POKOJ 2L	21.22
2.20	KOUPELNA	5.19
2.21	PŘÍSEDÍR	3.46
2.22	POKOJ 2L	21.22
2.23	PŘÍSEDÍR	3.46
2.24	KOUPELNA	5.19
2.25	POKOJ 2L	21.22
2.26	KOUPELNA	5.19
2.27	PŘÍSEDÍR	3.46
2.28	POKOJ 2L	21.22
2.29	KOUPELNA	5.19
2.30	PŘÍSEDÍR	3.46
2.31	POKOJ 2L	21.22
2.32	KOUPELNA	5.19
2.33	PŘÍSEDÍR	3.46
2.34	PSYCHOLOG / LOGOPEDIE	21.22
2.35	PŘÍSEDÍR	3.46
2.36	KOUPELNA	5.19
2.37	DENNÍ MÍSTNOST	21.22
2.38	SKLAD	3.03
2.39	ZÁZEMÍ	13.13
2.40	ODLOŽNÉ/APE	9.48
2.41	ÚSTŘ SKLAD	8.25
2.42	SPRAVNÝ SKLAD - SKLAD	1.84
2.43	PŘÍSEDÍR MÍ PERSONÁL	2.85
2.44	WC PERSONÁL	1.98
2.45	DENNÍ MÍSTNOST	24.49
2.46	SESTERNA	24.77
2.47	VÝŠETŘOVNA	25.49
2.48	SKLAD	12.32
2.49	SKLAD	12.32
2.50	BYTY PACIENTŮ	24.23
2.51	ÚSTŘ MÍSTNOST	8.48
2.52	TELEVIZOVNA	47.35
2.53	KOUPELNA	5.19
2.54	PŘÍSEDÍR	3.46
2.55	POKOJ 2L	21.22
2.56	PŘÍSEDÍR	3.46
2.57	KOUPELNA	5.19
2.58	PŘÍSEDÍR	3.46
2.59	KOUPELNA	5.19
2.60	PŘÍSEDÍR	3.46
2.61	POKOJ 2L	21.22
2.62	KOUPELNA	5.19
2.63	PŘÍSEDÍR	3.46
2.64	POKOJ 2L	21.22
2.65	KOUPELNA	5.19
2.66	PŘÍSEDÍR	3.46
2.67	KOUPELNA	5.19
2.68	PŘÍSEDÍR	3.46
2.69	KOUPELNA	5.19
2.70	POKOJ 2L	21.22
2.71	KOUPELNA	5.19
2.72	PŘÍSEDÍR	3.46
2.73	POKOJ 2L	21.22
2.74	PŘÍSEDÍR	3.46
S.1	SCHODIŠTĚ	6.70
S.2	SCHODIŠTĚ	12.95
S.3	SCHODIŠTĚ	6.70
T2.01	TERASA	3.94
T2.02	TERASA	3.93
T2.03	TERASA	3.93
T2.04	TERASA	3.93
T2.05	TERASA	3.93
T2.06	TERASA	3.93
T2.07	TERASA	3.93
T2.08	TERASA	3.93
T2.09	TERASA	3.93
T2.10	TERASA	4.323
V1	ŽELEZNÝ VITRAH	7.28

LEGENDA SVÍTIDEL

- LED SVÍTIDLO 600/600 36W, 4097 - NANOPRIZMA, IGR = 19
- LED SVÍTIDLO 600/600 52W, 4097 - NANOPRIZMA, IGR = 19
- LED SVÍTIDLO 600/300 26W
- LED SVÍTIDLO PRISM, 680 37W IP44
- LED SVÍTIDLO PRISM, 340 20W, DOWNLIGHT
- LED SVÍTIDLO PL 40W IP65
- LED SVÍTIDLO PUKLEDOVÉ
- LED SVÍTIDLO Ø 200mm DOWNLIGHT
- LED SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ S MŘÍŽKOU
- LED SVÍTIDLO PŘÍMÉ NA FASÁDĚ
- LED SVÍTIDLO V ZATĚRUZNÉHU
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, 5LM
- SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NÁSTĚNNÉ IP 44
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PRO ÚNIKOVÉ CESTY
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED S PIKTOGRAMEM
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED NÁSTĚNNÉ

POZNÁMKA 3
VŠECHNA SVÍTIDLA BUDOU VYZKOUŠENA ARCHITEKTEM, NEBO ZÁSTUPCEM INVESTORA, PŘED MONTÁŽÍ.
POZNÁMKA 4
SVÍTIDLA NA CHODBÁCH SENZOROVÁ PŘEMÉNIM V RAMPĚ AK HNĚ, JSOU SVÍTIDLA STÁLE SVÍTÍCÍ

LEGENDA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

NA	4201 CPLED 90/64 IP65 A1 DPT SE ŘLT
NB	4371 UPLED 24/64 IP65 A1 DPT SEIKLTO
NC	4298 UP LED MULTI A1 DPT SE ŘLTO – LANGALUCE
ND	4298 UP LED MULTI A1 DPT SE ŘLTO – LUNGALUCE
N	9092 FALCO 24W IP65 A1 DPT SEIKLTO
N1	4380 UPLED EMT A1 DP 20M SA ŘLTO
N2	4200 CPLED 8TM SE IP65 DPT
N3	4381 UPLED EMT A1 DPT 30M SA ŘLTO
NL	9090 FALCO IP65 A1 DPT SE 4 90LX PATTERNPRT

LEGENDA

- PEŽÁNKE KLAPKA, NAPÁJENÁ 48V DRV, DVÍŘADNÁ EPS
- PEŽÁNKE TLAČÍTKA CENTRÁL STOP, TOTAL STOP
- ZÁSUVKA 230V/16A, PÓNÉ ZŮLOŽENÉ ODVODY (BÍLÁ BARVA)
- ZÁSUVKA 230V/16A, PÓNÉ ZŮLOŽENÉ ODVODY (BÍLÁ BARVA) V IP 44
- ZÁSUVKA 230V/16A ZŮLOŽENÉ ODVODY (ZELENÁ BARVA)
- ZÁSUVKA 230V/16A, ZAUZAVNÝMI ZDRŽI (ČERVENÁ BARVA)
- ZÁSUVKA 230V/16A/PÓNÉ ZŮLOŽENÉ ODVODY S PŘEPĚTĚOVOU OCHRANOU (BÍLÁ BARVA)
- ZÁSUVKA 230V/16A ZŮLOŽENÉ ODVODY S PŘEPĚTĚOVOU OCHRANOU (ČERVENÁ BARVA)
- RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY, ZAŘÍZENÍ PRO 2x ZÁSUVKA DO 2L PŘÍVODY PRO ZEDNÍCKOU SVORKY PŘÍVOD, NEPŘÍVOD, MOŽNÉ DVOUŘÍZENÍ – ZDEJŠÍKA PROPOJE KYSLÍK, PŘÍPRAVNÝ VÝVODY
- ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ UZEMNĚNÁ PODLAHA
- ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSUVKY DO ZDVOJNÉ ZUZ ČSN 33 2000-5-710 VE SKUPINĚ 1 A 2 MUSÍ BÝT PROVEDENO ZDPOJLIŠCÍ OCHRANNÉ PROPOJOVÁNÍ PŘÍPOJNÉ A PŘÍPOJNÉ ZDPOJLIŠCÍMI PROPOJOVÁNÍ
- PODLAHOVÁ KRABICE PRO VYSOKÉ ZAŤÍŽENÍ - VĚTŠÍ ZÁSUVKY ZDRUŽKA IP 55 S VÝVODEM PAŽER
- PODLAHOVÁ KRABICE - VĚTŠÍ HLOUBKOVÝ ZDRUŽKA ODD S VZDUCHOVÝ ZVONKY PA
- EL. VÝVOD SKLÁDKOVÝ ODVOD
- EL. VÝVOD ZAZEMOVÝ ODVOD PRO PEŽÁNKE ZAŘÍZENÍ
- VÝPÍNAČ
- VÝPÍNAČ V IP 44
- TLAČÍTKO
- KRABICE PRO ZDPOJLIŠCÍ POSYLOVÁNÍ SIPOTŘEBA NAD PODKLEDEM
- SIGNALIZAČNÍ TLAKOL PŘI PAU ZDSÁHNUTÍ MEZIMÁLNÍHO KYSLÍKU PŘÍVOD 2 ZDVODŮ DO ZDU, VÝVOD ZDOKON V KRABICI KUM
- ULOŽIŠTĚ PLYNŮ / ZDSÁHNUTÍ MEZIMÁLNÍHO KYSLÍKU PROVEDENÍ UZÝMEM SIPOM

POZNÁMKA 1
KE KAŽDÉ RAMPĚ BUDE PŘIVEDENA PŘÍMÁ FÁZE PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ. SPÍNAŇÁ FÁZE ODDĚLENÍ PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ. SPÍNAŇÁ FÁZE ODDĚLENÍ PRO NOČNÍ OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA 2
DLE ČSN 33 2000-5-710 ODSTAVCE 710.413.1.1
V KAŽDÉM ZDRAVOTNÍCKÉM PROSTORU SKUPINY 1 A SKUPINY 2 MUSÍ BÝT PROVEDENO ZDPOJLIŠCÍ OCHRANNÉ PROPOJOVÁNÍ PŘÍPOJNÉ A PŘÍPOJNÉ ZDPOJLIŠCÍMI PROPOJOVÁNÍ A VODIČ ZDPOJLIŠCÍMI OCHRANNÉHO PROPOJOVÁNÍ ZAŤÍŽENÍ VYHOVNÁNÍ PROTOKOLŮ MUSÍ BÝT METALICKÝMI MEZI NEJLIŠLIŠÍMI ČÁSTMI, KTERÉ JSOU MOHOU BÝT UMÍSTĚNY V PACIENTSKÝCH PROSTŘEDÍ.
- ZDRAVOTNÍ VODIČ,
- NEČIŠŤ VODIVÉ ČÁSTI,
- SITNÉMI PROTI ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PODLAHY, POKUD JE TATO PODLAHA POUŽITA,
- KOVOVÝ RÁMY A/NEBO SITNÉMI TRANSFORMÁTORU PRO IT SÍŤ, POKUD EXISTUJE.

UPEVNĚNÉ NEELEKTRICKÉ PODPĚRY PACIENTA, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD OPERAČNÍ STŮL, FYZIOTERAPEUTICKÉ LEHÁTKO, ZDRAVEBNÍ KŘESLO, NEJSOU BÝT PŘIPOJENY K VODIČ. POZNÁMKA: PODLE A PŘÍPADĚ, ŽE TATO ZAŘÍZENÍ MAJÍ BÝT DO ZDNÉ ODLEHAVÁK, SE K VYROVNÁNÍ POTENCIONÁLŮ NEPŘIPOJUJÍ.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 379,800 m n. m.

1					
0					
ČÍSLO	ZMĚNA	DATUM	ČÍSLO	ZMĚNA	DATUM

INVESTOR:
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Masarykovo nám. 380, 256 01 Benešov
IČ: 24844781 DIČ: CZ24844781
tel.: +420 317 729 111, fax: +420 317 727 821
e-mail: sekretariat@nemocnice-bn.cz

ARCHITEKT:
HLAVNÍ ARCHITEKT: Ing. arch. Zbyněk SKALA
ARCHITEKTI: Ing. arch. Martin KIRTOUŠ
Ing. arch. Pavla HONCOVÁ

sta — Ateliér projektové ateliéry, a.s. STA, projektový ateliér, a.s.
Hybernská 1028/7, 110 00 Praha 1 — Hybernská 1028/7, 110 00 Praha 1
IČ: 49240536 — IČ: 49240536

PROJEKTANT:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL: Ing. Antonín PAVELKA
Marek FISCHER
KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

TECHNICO — TECHNICO Czech s.r.o.
Hradská 673/23, 110 00 Praha
tel.: +420 222 316 666
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.7. SILNOPROPUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Novostavba pavilonu rehabilitace,
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

FORMÁT	22×A4
DATUM	11/2018
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-531-DPS

K.ú. Benešov u Prahy, parc.č. 1029/1, 1029/2, 1041/1, 1042, 1047/2, 1047/3, 1047/5, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1048/5, 1048/8

PŮDORYS 2.NP

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1 : 50	D.1.4.7.b.03.