

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	<b>Plzeň, statutární město</b> IČO: 000 75 370 se sídlem Plzeň, Náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 zastoupené: Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, se sídlem Plzeň, Palackého nám. 6, 306 32, Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru
<b>Zástupce zadavatele dle ust. § 43 Zákona:</b>	<b>Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &amp; spol., s.r.o.</b> IČO: 024 76 649 se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, Plzeň, PSČ 323 00 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Sportovní areál Prokopávka – rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu</b>
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 14 Zákona zadávaná v užším řízení dle ust. § 58 Zákona

Zadavatel obdržel dne 11. 4. 2019 dotazy dodavatele uvedené níže pod bodem 1) – 3) s tím, že vzhledem k těmto dotazům zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, resp. provádí níže uvedenou změnu zadávací dokumentace:

### Dotaz dodavatele č. 1:

*Uchazeč má mj. povinnost doložit jako součást nabídky jím navrženou lhůtu výstavby, přičemž má dále za povinnost uvést její technologické zdůvodnění.*

*Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude svým průběhem zasahovat do zimních měsíců, je pro zpracování požadovaných podkladů nutné znát předpokládaný termín zahájení realizace díla.*

*Žádáme tímto zadavatele o jeho určení, alespoň na konkrétní měsíc v roce.*

### Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Za předpokladu standardního průběhu zadávacího řízení zadavatel předpokládá termín zahájení stavby v měsících červenci či srpnu 2019.

### Dotaz dodavatele č. 2:

*V PD jsou uvedeny vyzdění / opláštění instalačních předstěn tl. 140, výšky cca 1200 mm pro WC.*

*Tato vyzdění / opláštění však chybí ve výkazu výměr.*

*Žádáme tímto zadavatele o doplnění do výkazu výměr.*

### Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

V soupisu prací s výkazem výměr byla v objektu D01 – Ubytovna, v soupisu D.1.1-1 - Stavební část - objekt A,B, doplněna položka č. 298, která obsahuje provedení předstěn. Předstěny budou do výšky stropu a jejich výpočet je uveden v popisu položky.

**Dotaz dodavatele č. 3:**

*U základové desky je v Technické zprávě, statickém výpočtu a výkazu výměr uveden beton tř. C 20/25. Ve výkresu 18 Skladby konstrukcí je uvedená deska z betonu tř. 30/37.*

*Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, který údaj je platný.*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:**

Ve výkrese č. 18 Skladby konstrukcí, objekt D01 – Ubytovna, byla opravena třída betonu základové desky, původní hodnota C30/37, nová hodnota C20/25.

Zadavatel obdržel dne 12. 4. 2019 dotazy dodavatele uvedené níže pod bodem 4) – 6) s tím, že vzhledem k těmto dotazům zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, resp. provádí níže uvedenou změnu zadávací dokumentace:

**Dotaz dodavatele č. 4:**

*V objektu D01 Ubytovna – Silnoproud D.1.4.e je rozpor ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. Dle Přílohy č. 6 Výpočet osvětlení je v objektu 726 ks svítidel, která jsou také zakreslena ve výkresech půdorysů. Ve výkazu výměr pro objekt D 01 Ubytovna je uvedeno celkem pouze 434 ks svítidel. Prosíme o upřesnění.*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:**

V soupisu prací s výkazem výměr je v části D16, D17, D18, soupisu D.1.4.e - Silnoproud (Ubytovna), počet svítidel (bez nouzových svítidel) následující: 1.NP – 264 ks; 2.NP – 134 ks; 3.NP – 242 ks = celkem 640 ks;

V projektové dokumentaci, v části D.1.4.e ESI, je ve výkrese vyznačeno celkem 640 ks svítidel. Dokumentace je v souladu se soupisem prací s výkazem výměr.

K tomuto bodu byl upraven soupis prací s výkazem výměr v soupisu D.1.4.e - Silnoproud (Ubytovna), položka č.196 s názvem „Venkovní nástěnné svítidlo“, původní množství 4 ks, nové množství 15 ks.

**Dotaz dodavatele č. 5:**

*Pro vnější objekty silnoproudých rozvodů – D.2.4.e Silnoproud parking, D.6.4.e Silnoproud Fotbalové hřiště, D.7.4.e Silnoproud In- line je součástí dokumentace Příloha č. 3 Výpočet osvětlení – venkovní scéna – hřiště. Je zde rozpor ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. Dle Přílohy č. 3 Výpočet osvětlení je ve venkovních objektech 239 ks svítidel. Ve výkazu výměr pro objekt D.2.4.e Silnoproud parking je uvedeno 13 ks, D.6.4.e Silnoproud Fotbalové hřiště 6 ks, D.7.4.e Silnoproud In- line ks svítidel 11 ks. Prosíme o upřesnění.*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:**

Počty svítidel jsou následující:

D.2.4.e silnoproud – Parkoviště - celkový počet svítidel 13 ks,

D.6.4.e silnoproud - Fotbalové hřiště - celkový počet svítidel 44

D.7.4.e silnoproud - In-line - celkem počet svítidel 11 ks

Soupis prací s výkazem výměr je zpracováván pouze pro poptávanou I. etapu. Dokumentace, včetně výpočtů osvětlení je tvořena pro I. + II. etapu. Proto je nesoulad mezi soupisem prací s výkazem výměr a dokumentací.

K tomuto bodu byl upraven soupis prací s výkazem výměr v soupisu D.6.4.e – Silnoproud (Fotbalové hřiště), položka č. 1. s názvem „Svítilno typ A1“. Původní množství položky 6 bylo upraveno na 44 ks. Původní popis položky „Svítilno typ A1“ byl doplněn o „součástí položky je 44 kusů konzolových výložníků – držák reflektorů pro osvětlení sportovišť“.

**Dotaz dodavatele č. 6:**

*V objektu D04 Malá tělocvična – Silnoproud D.4.4.e je rozpor ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. Dle Přílohy č. 2 Výpočet osvětlení D4-INP je v objektu 32 ks svítidel. Ve výkresu D.4.4.e\_02\_elektroinstalace\_silnoproud\_INP je zakresleno 107 ks svítidel. Ve výkazu výměr pro objekt D04 Malá tělocvična je uvedeno celkem pouze 93 ks svítidel. Prosíme o upřesnění.*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:**

Počty svítidel jsou následující: D.4.4.e silnoproud – Malá tělocvična celkový počet svítidel 68 ks

K tomuto bodu byl upraven soupis prací s výkazem výměr v soupisu D.4.4.e – Silnoproud (Malá tělocvična), položka č. 40. s názvem „Typ A3“. Původní množství položky 27 bylo upraveno na 28 ks.

**V návaznosti na shora provedené změny zadávacích podmínek, jakož i s ohledem na skutečnost, že zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě stanovené v ustanovení § 98 odst. 4 Zákona, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:**

**Nabídky musí být podány nejpozději dne 10. 5. 2019 do 11:00 hodin.**

**Otevírání nabídek se uskuteční dne 10. 5. 2019 v 11:01 hodin.**

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.

**Přílohy:**

- *aktualizovaná projektová dokumentace*
- *aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr*

V Plzni dne 17. 4. 2019

.....  
**za zadavatele statutární město Plzeň**  
**Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.**  
**JUDr. Daniel Volopich, advokát**