



PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE PRO 48 MODULŮ

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

Provedení: do zdi

Prostředí: levě

Krytí : prostory normální
IP 30/20

Vývody nesmazatelně a nezaměnitelně popsat

TYP SÍŤE : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div><div>jaromír bednář</div><div>PROJEKT ELEKTRO</div><div>HUMPOLECKÁ 3/108</div><div>460 01 LIBEREC</div><div>TEL.: 604 665 735</div><div>604 361 655</div><div>elektro.bednar@seznam.cz</div></div><div><div>ibel</div></div></div>	
Jaromír Bednář	Pavel Bednář			

Místo: Frýdlant	Stavební úřad: Frýdlant	Stupeň	DPS
Objednatel: Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková org., 464 01 Frýdlant		Datum	08.2018
Akce: VÝMĚNA PLYNOVÉ KOTELNY GYMNAZIUM FRÝDLANT MLÁDEŽE 884, 464 01 FRÝDLANT		Číslo zakázky	103-18-3
Profese: ELEKTROINSTALACE		Měřtko	Výtisk č.
Příloha: ROZVADĚČ KOTELNY		Příloha č. 3	