

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	<b>Plzeň, statutární město</b> IČO: 000 75 370 se sídlem Plzeň, Náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 zastoupené: Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, se sídlem Plzeň, Palackého nám. 6, 306 32, Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru
<b>Zástupce zadavatele dle ust. § 43 Zákona:</b>	<b>Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &amp; spol., s.r.o.</b> IČO: 024 76 649 se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, Plzeň, PSČ 323 00 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Sportovní areál Prokopávka – rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu</b>
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 14 Zákona zadávaná v užším řízení dle ust. § 58 Zákona

Zadavatel obdržel dne 25. 4. 2019 dotazy dodavatele uvedené níže pod bodem 1) – 3) s tím, že vzhledem k těmto dotazům zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, resp. provádí níže uvedenou změnu zadávací dokumentace:

### Dotaz dodavatele č. 1:

*V části výkazu výměr D.4.1 Stavební část jsou uvedeny položky č. 139 a 140, které popisují atikové klíny. Ve výkresové dokumentaci atikové klíny chybí. Prosíme o kontrolu.*

### Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Pol. č. 139 a 140 jsou součástí skladby střechy R1 a dodávky, jak je uvedeno v popisu položky. Specifikace a množství materiálu včetně dodávky je uvedeno ve výkazu výměr, čímž jsou práce jednoznačně určeny.

### Dotaz dodavatele č. 2:

*V části výkazu výměr D 1 I-1 -Stavební část – objekt A,B chybí položky pro D+M kontaktního zateplení ostění oken a dveří. Prosíme o doplnění.*

### Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Otvory výplní budou osazeny tak, aby exteriérová hrana rámu lícovala s exteriérovou hranou zdiva. Nevzniká požadavek na zateplení ostění. Umístění otvorových výplní ve výkresech je schematické a přesné osazení včetně detailu osazení bude odsouhlaseno přímo na stavbě. Výkaz výměr nemá obsahovat položky pro zateplení ostění oken a dveří.

### Dotaz dodavatele č. 3:

*Výkaz výměr obsahuje část D.II.d – Trafostanice, kde je vyspecifikována dodávka a montáž trafostanice vč. stavební části. V části D II – Stavební část je uvedena položka č. 11 – D+M prefabrikované trafostanice vč. vybavení. Dle našeho názoru se tyto části dublují. Prosíme o kontrolu.*

### **Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:**

Ve výkazu výměr, soupis prací D.11 – Stavební část, objekt D11 – Trafostanice, byl změněn název položky č. 11. Původní název „D+M prefabrikované trafostanice včetně vybavení dle TZ“ byl změněn na nový název „Opěrná stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 400 mm, včetně betonového základu z betonu C30/37 a zemních prací.“

V soupisu D.11.d – Trafostanice byl doplněn text položky č. 1 – „včetně vybavení dle TZ“.

**V návaznosti na povahu vysvětlení a na provedenou změnu zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:**

**Nabídky musí být podány nejpozději dne 17. 5. 2019 do 11:00 hodin.**

**Otevírání nabídek se uskuteční dne 17. 5. 2019 v 11:01 hodin.**

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.

#### ***Přílohy:***

- *aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr*

V Plzni dne 30. 4. 2019

.....  
za zadavatele statutární město Plzeň  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  
JUDr. Daniel Volopich, advokát