

MĚŘÍTKO 1 : 50



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÁST VYČTENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.
TUTO VYČTENÍ JE NUTNO OBJEDNAT U SPRÁVČŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK, PŘEDPISŮ A NAŘIZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ. DÁL JE NUTNO DODRŽOVAT BOZP NA STAVĚNÍ A FUNKČNĚ PŘILIHLYCH PROSTORŮ
VÝKOPY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI I STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PROVÁDĚT RUČNĚ A KŘÍŽENÁ POTRUBÍ A KABELOVA VEDENÍ DÁT DO CHRÁNIČE DLE ČSN 73 6005 I ČZAK Č. 222/1994 Sb. S NÁVZÁJNOU NA METODIKU DLE ČAK č.459/2009 Sb. (JENŽ NAHRADŽUJE PŘEDCHOZÍ ZÁKON) A DALŠÍCH NÁPŘ. ČSN 73 6006, ČSN 73 3050 ...
PŘI VEDENÍ ŠITÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005 A OSTATNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NAŘIZENÍ A POŽADAVKŮ SPRÁVČŮ ČI MAJITELŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

VEŠKÉRE ROZVODY VODY V OBJEKTU BUDOU OIZOLOVANY IZOLACI V TLOUSTČE MIN 20 AŽ 30 mm (dle teploty média potrubím protékajícím a dle dimenze potrubí).

V PROSTORU KOUPELEN BUDOU UMÍSTĚNY SPRCHOVÉ KOUTY (specifikace dle investora), KTERÉ BUDOU MÍT SPRCHOVOU HLAVICI S PRODLOUŽENOU HADICÍ. VODOVODNÍ POTRUBÍ PRO TYTO SPRCHOVÉ BATERIE BUDE UKONČENO DLE VÝROBCE SPRCHOVÝCH BATERÍ.

VÝVODY PRO JEDNOTLIVÉ ZAŘÍŽOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ BUDOU OSAZENY DLE POKYNŮ VÝROBČŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍŽENÍ.

MATERIÁL VODOVODNÍHO POTRUBÍ STOUPAJÍCÍHO I VODOROVNÉHO A JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K ZAŘÍŽOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ BUDE PP-R V PN 16 (pro teplotu i studenou vodu) - MOŽNO POUŽÍT VÍCEVRSTEVNÉ POTRUBÍ.

PRI PROVÁDĚNÍ ZDRAVOTNÍCH STAVB JE NUTNO DODRŽOVAT VŠECHNY PLATNÉ NAŘÍZENÍ, PŘEDPISY A NORMY , KTERÉ SE VZTAHUJÍ K REALIZOVANÉ INŠTALACI NE ZEJMA PAK - ČSN 75 6101, 75 5401, 73 6760, 73 6660, 75 5411, ČSN EN 1717, 752, 12056.

Vypracoval:	Milan BALOUN	<div>Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com</div>		
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN			
Vedoucí projektant:	Ing. Tomáš FRANCŮ			
Místo stavby: Čížová, kat. ú. Borečnice		Datum : 02/2019		
Investor: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 397 01 PÍSEK		Stupeň : PD pro výběr zhotovitele		
STŘEDISKO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRÁŽE SO 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK D.1.4 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Formát : 5 A4		
		Kraj : Jihočeský		
		Zakázkové číslo : 05 - 2019		
Obsah: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		Měřítko 1:50	Paré č.	Výkres č. Z.06