PŮDORYS ZÁKLADY - KANALIZACE

MĚŘÍTKO 1 : 50



VÝŠKOVÝ FIX ±0,000 = 408,400 JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY HT bloku.
ÚROVEŇ ±0,000 = 407,00 m.n.m JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ

LEGENDA POTRUBÍ

NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V ZEMI (potrubí KG SN 4 a 8)

NOVÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V ZEMI (potrubí KG SN 4 a 8)

V PD uváděné specifikace konkrétního zařízení jednotlivých výrobců a dodavatelů a typová označení výrobků slouží pouze jako orientační a to pro vymezení projektantem požadovaných obecných vlastností zařízení/výrobku. Při dodržení veškerých vlastností, charakteristiky užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVĚST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. TOTO VYTÝČENÍ JE NUTNO OBJEDNAT U SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. PŘI ZEMNÍCH PRACECH JE NUTNO POSTUPOVAD DLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK, PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ. DÁLE JE NUTNO DODRŽOVAT BOZP NA STAVENIŠTI A FUNKČNĚ PŘILEHLÝCH PROSTORŮ
VÝKOPY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI I STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PROVÁDĚT RUČNĚ A KŘÍŽENÁ POTRUBÍ ČI KABELOVÁ VEDENÍ DÁT DO CHRÁNIČEK DLE ČSN 73 6005 ČI ZÁK.Č. 222/1994 Sb. S NÁVAZNOSTÍ NA METODIKU DLE ZÁK.Č.458/2009 Sb. (JENŽ NAHRAZUJE PŘEDCHOZÍ ZÁKON) A DALŠÍCH NAPŘ. ČSN 73 6006, ČSN 73 3050 ...
PŘI VEDENÍ SÍTÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNĚ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005 A OSTATNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ ČI MAJITELŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

POZNÁMKA

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ I DEŠŤOVÉ KANALIZACE VEDENÉ VNĚ OBJEKTU BUDE PROVEDENO Z ROUR KG (PVC) V TLAKOVÉ ŘADĚ SN 8 - VEDENÍ POD ZEMÍ. NOVÉ LEŽATÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD PODLAHOU SU-BLOKU BUDE PROVEDENO Z ROUR KG (PVC) V TLAKOVÉ ŘADĚ SN 4 - LEŽATÁ KANALIZACE.
TATO KANALIZACE BUDE VYVEDENA NAD ČISTOU PODLAHU, KDE BUDE UKONČENA NAPOJOVACÍM HRDLEM (PO DOBU STAVBY BUDE OŠETŘENA PROTI VNIKÁNÍ NEČISTOT). NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA JAKO TĚSNÁ SE ZKOUŠKOU NA TĚSNOST DLE ČSN.

S

Vypracoval:	Milan BALOUN
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN
Vedoucí projektant:	Ing. Tomáš FRANCŮ

Milan Baloun
Horymírova 415, 397 01 Písek
IČO : 43814166
tel. : 724 891 098
email : milan.baloun22@gmail.com

Místo stavby:	Čížová, kat.ú. Borečnice	Datum :	02/2019
Investor:	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 397 01 PÍSEK	Stupeň :	PD pro výběr zhotovitele
STŘEDISKO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRÁŽE		Formát :	6 A4
SO 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK		Kraj :	Jihočeský
D.1.4 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Zakázkové číslo :	05 - 2019
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADY - KANALIZACE	Měřítko 1:50	Paré č.	Výkres č. **Z.01**