


- LEGENDA ELEKTROINSTALACE:**
- svítidlo GHA—PR33WK4R8, MCP, LED, IP20
 - svítidlo GHA—RV16WK4R8, PRA, LED, IP20
 - svítidlo GHA—RV16WK4R8, PRA—OD, LED, IP44
 - INFRAPASIVNÍ POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ—OVL.OSVĚTLENÍ
 - VYPÍNAČ
 - VÝVOD PRO SENZOR SPLACHOVÁNÍ PISOÁRU
 - ZÁSUVKA 230V/16A
 - ZÁSUVKA 230V/16A PRO OSOUŠEČ RUKOU
 - DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
 - TÁHLA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ—SIGNALIZACE INVALIDÉ
 - ZVONEK NOUZOVÉHO VOLÁNÍ—SIGNALIZACE INVALIDÉ
 - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150—160 SILENT T IP44
 - ultra tichý ventilátor s doběhem — 550 m3/h; 6,0kg 59W; 0,26A; 230V
 - spínán pohybovým čidlem

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.09	ÚKLID	2,4
1.10	UMÝVÁRNA — HOŠI	4,2
1.11	PISOÁRY	7,7
1.12	WC	1,1
1.13	WC	1,1
1.14	WC	1,1
1.15	PŘEDSÍŇ WC — UČITELÉ	1,9
1.16	WC	1,0
1.17	UMÝVÁRNA — DÍVKY	6,6
1.18	PŘEDSÍŇ	4,2
1.19	HYGIENICKÁ KABINA	2,1
1.20	WC	1,1
1.21	WC	1,0
1.22	WC	1,0
1.23	WC	1,0
1.24	PŘEDSÍŇ WC — UČITELÉ	1,9
1.25	WC	1,0

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE		HL.PROJ.: ING. PAVEL PECHA	
		ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA	
		KRESLIL: ROMAN JELÍNEK	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY GYMNÁZIUM JÍROVCOVA 8, Č. BUDĚJOVICE REKONSTRUKCE TOALET A VESTAVBA VRÁTNICE		ČÁST PROJEKTU: ELEKTROINSTALACE	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP		MĚŘITKO: 1:50	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: —		STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: GYMNÁZIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8, 371 61 ČESKÉ BUDĚJOVICE		DATUM: 4/2018	ČÍSLO PŘÍL.: E2
		FORMÁT: 2x A4	