



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 10. 5. 2019  
JID: 76901/2019/KUUK  
Číslo jednací: KUUK/62390/2019/INV  
Číslo jednací spisu: KUUK/36256/2019/INV/VZ-INV/30  
Vyřizuje/linka: Věra Hejnová / 337  
E-mail: [hejnova.v@kr-ustecky.cz](mailto:hejnova.v@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Reko mostního objektu 237-028 Chodovlice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.**

Vážený dodavatelé,

zadavatel dne 7. 5. 2019 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpovědi:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den,

V zadávací dokumentaci na akci „Reko mostního objektu 237-028 Chodovlice“, bylo zjištěno následující:

- a) Dokumentace řeší mostní objekt ev. č. 237-028 Chodovlice. Soupis prací v zadávací dokumentaci nesedí v následujících položkách:
- a. Pol. č. 43; 44; 45; 48; 49; (záporové pažení), při oceňování těchto položek se zjistilo, že v projektu je záporové pažení navrženo pouze HEB 300 počet 16ks na jedné straně a na druhé 12 ks bez převázkou -> v soupisu prací je navrženo I 300 6ks s převázkou 2xU240 2ks a HEB 240 5ks s převázkou U180. V projektu je výdřeva 60+72m2 tl 150mm v rozpočtu pak 16+20m2 tl 100mm.  
V TZ jsou zase navrženy HEB 240 a s převázkou U180, která z variant je správná a má se ocenit?
  - b. V soupisu prací, je také napsáno „Reko mostního objektu ev. č. 237-028“ ale také mostu ev. č. 24049-1A – otázka zní, jestli nedošlo k nějakému promíchání dvou objektů?

Prosíme o vysvětlení výše zmíněného dotazu.

**Odpovědi zadavatele:**

**K bodu a.**

Záporové pažení v TZ a soupise prací bylo opraveno dle výkresů. V soupise prací byly opraveny tyto položky:

Pol. č. 43 – 22594 :

- profily HEB 300, počet 16 ks + 12 ks, dl. 9,0 m
- převázka 2 x U240

Pol. č. 44 – 22695A

- hranoly 150 x 150 mm, výdřeva plocha 72,0 m2+ 60,0 m2

Pol. č. 45 – 228172

- odřezání zápor 1,0 m pod novým terénem – celkem 28 ks

Pol. č. 48 (původní 49) – 264127 – průměr vrtu pro záporu D 500 mm, počet 16 ks + 12 ks, dl. 9,0 m

Původní pol. č. 48 byla zrušena.

Dále byly opraveny položky související s úpravou pažení:

Pol. č. 1 – 014102.a

Pol. č. 31 – 17120

Pol. č. 52 (původní 53) – 289971

- upravena délka ochranné geotextilie pod a nad těsnicí fólií

Pol. č. 53 (původní 54) – 28999

- upravena délka HDPE fólie za rubem opěr a křídel

### **K bodu b.**

K promíchání dvou objektů nedošlo, v textu popisu pouze zůstal špatný název SO 201. Zadavatel tento nesoulad opravil.

Vzhledem k tomu, že se jedná o **doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „zákon“) zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Termín pro podání nabídek:

Účastníci podají nabídku **do 17. 5. 2019 do 10:00 hod.**

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu zadavatele v elektronickém nástroji.

Toto doplnění zadávací dokumentace včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>. Dále je na profilu zadavatele uveřejněna i Opravná výzva k podání nabídky č. 1, kde došlo pouze ke změně termínu pro otevírání nabídek (vyznačeno žlutě) .

*Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.*

S pozdravem

Věra Hejnová, v.r.  
odd. veřejných zakázek odboru INV

### **Přílohy:**

1. Opravený soupis prací s výkazem výměr
2. Opravená Technická zpráva C.2\_01