


DETAIL ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
1:20




VÝSTRAŽNÁ FOLIE – barva bílá, min. šířka 500mm (ČSN 736006), 0,3–0,4m nad vrcholem trubky

VODICÍ DRÁT – CY6 (měděný vodící drát průřezu 6mm)  
– drát vodivě připojit až do poklopu šoupat

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

ING. JANA MÁCHOVÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE	PROJEKTANT STAVEBNÍHO OBJEKTU		
	Ing. Jana Máchová - Vodohospodářská projekce A. Tragera 46, 370 10 České Budějovice		

	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stráský František	
	VYPRACOVAL	Ing. Votápek Martin	
	KONTROLOVAL	Ing. Stráský František	

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17049
Kat. území:	SOBĚSLAV	Arch. číslo:	17049-71
Objednatel:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE	Datum:	04/2018
Stavba:	OPĚRNÁ ZEĎ III/1351 SOBĚSLAV SO 302 - PŘELOŽKA VODOVODU	Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:20
		Stupeň:	DSP
		ZDS/PDSP	
Příloha:	DETAIL ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ	Část:	Čís. přílohy:
		C2.2	5.