

MO - SEM Praha  
Zastoupená Ing. Karolem JOKAI  
Oddělení ochrany územních zájmů  
Souhlasí  
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.  
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.  
96750/2017-8201-002-PIA  
V Praze dne: - 9 - 10 - 2017

## LEGENDA:

- PROJEKTOVANÁ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ VN  
3x1xAXEKVCE 120mm<sup>2</sup>
- ===== PROJEKTOVANÉ CHRÁNIČKY AROT DVK pr.160mm
- [RNN] NOVÝ RNN ROZVADĚČ RST
- [TS] NOVÁ JEDNOSLOUPOVÁ TRAFOSTANICE
- [C] NOVÁ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA U BETON. SLOUPU

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3x22000V,50Hz,IT

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE  
ČSN 332000-4-41, RESP. DLE NORMY PNE 330000-1 ZEMNĚNÍM  
V SÍTÍCH KDE NENÍ PŘÍMO UZEMNĚNÝ STŘED (UZEL)(SÍŤE IT)  
-ČL..3.4.3.1.

NÁMRAZOVÁ OBLAST: N1

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3 PEN,400/230V,50Hz,TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE  
ČSN 332000-4-41, RESP. DLE NORMY PNE 330000-1  
SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

<b>MAŠEK ELEKTRO s.r.o.</b>		Krusičany 74 257 41 Týnec nad Sázavou gsm :603 505 413	Zodpovědný projektant : Ing. Mašek, Milan
Obec : Kamenice	Katastrální území: Těptín	Vypracoval : Michal Fulín	Kreslil : Michal Fulín
Název stavby : <b>Kamenice - nové připojení ČOV - kVN,TS</b>			Stavební úřad: OÚ Kamenice
situační plán se zákresem trasy			Stupeň dokumentace : DUR
			Měřítko : 1 : 500
			Datum : srpen 2017
Objednatel: Obec Kamenice, Ringhofferovo nám.434, 251 68 Kamenice	Investor :Obec Kamenice, Ringhofferovo nám.434, 251 68 Kamenice	Číslo stavby : 157/17	Číslo : P