



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-/14.8.2017

NAŠE ZNAČKA
50228/2017-243-Mr

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Lucie Mrhálková /273
lucie.mrhalkova@pvl.cz

DATUM
11. 9. 2017

Kamenice – nové připojení ČOV – kVN, TS **– stanovisko správce povodí**

K.ú.: **Těptín**

Vodoprávní úřad: **Říčany**

Obec: **Kamenice**

Kraj: **Středočeský**

ČHP: **1-09-03-1560-0-00**

Vodní útvar: **DVL_0690 Kamenický potok od pramene po ústí do toku Sázava**

V zastoupení investora Obce Kamenice, jste nám dopisem ze dne 15. 8. 2017 předložili žádost o vyjádření ke stavbě „Kamenice – nové připojení ČOV – kVN, TS“ v k. ú. Těptín. K žádosti byl doložen popis záměru a situace stavby, zpracovatel Michal Fulín, MAŠEK ELEKTRO, s.r.o.

Areál ČOV Kamenice bude posílen o nové energetické připojení. Ze stávající z trafostanice bude vyvedeno nové kabelové vedení VN 22 kV. Na pozemku parc. č. 613/33 bude zrealizována výstavba nové sloupové trafostanice včetně nového kruhového uzemnění, zde bude pokládka kabelového vedení ukončena. Celková délka kabelového vedení bude cca 353 m.

Stavba se nedotýká pozemků ani staveb, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit. Pozemky staveb se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje ani v záplavovém území.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o:

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] **je** uvedený záměr **možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem **za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:**



1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. K akci je potřeba souhlas příslušného vodoprávního úřadu, dle ustanovení § 17 vodního zákona.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.

Na vědomí
spis pro archiv: **SP-2010/5961**


Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod


Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5

