

ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. KO – 82 – 2/2018/PD

Říčany 24. ledna 2018

Počet listů: 1

Příloha : 1/PD

PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.

V Podhájí 226/28

400 01 Ústí nad Labem

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Filip Hošpes, tel.: 950 881 161, e-mail: filip.hospes@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Těptín, parc. č. 613/23, 24, 25, 12, 862/5, 4, 9-14
Název stavby : intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice
Stavebník - investor : Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Kamenice
Předložená dokumentace : stavební řízení
Zpracovatel PBŘ : Ing. Josef Bejček, 01/2018

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 17. 1. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před započítáním jejího užívání.

K řízení o povolení užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádkartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení atd. Ve stávajícím provozním objektu budou umístěny 2 ks PHP práškové s hasicí schopností 21A/113B.

Odůvodnění

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu PBŘ dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že PBŘ mimo výše uvedené podmínky splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBŘ vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
25