

Č. j.: MMP/175875/19

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 9

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Technologický park DRONET – Plzeň Světovar**

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-004861**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 24.05.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

Dle VZD č. 6 byla upravená položka č. 15 v SO Ležácké sklepy, Sadové úpravy 001.10.001.901.

| | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|----|----------|--|------|
| 15 | Pol__2 | založení záhonu trvalek 6 ks/m2 | m2 | 12,00000 | | 0,00 |
| odstranění nesourodých zbytků a odpadu, rozprostření ornice tl. 15 cm; rotavátorování, vyhloubení 3L (0,003m3) jamky, výměna půdy 50%, výsadba trvalek 1-2L kontejner 7 ks/m2 se zásobním hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm. V případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,5-1 m2) běžné a pokrývné keře pravidelně střídat (1 běžný na 2 pokrývné, tak aby byl založen souvislý víceúrovňový pás keřů kolem plotu) Stephanandra incisa 'Crispa' 30% 22 ks Cotoneaster 'Skogholmen' 10% 7 ks Lonicera xylosteum 'Claveys Dwarf' 10% 7 ks Spiraea decumbens 10% 7 ks Spiraea prunifolia 10% 7 ks Cotoneaster salicifolius (typ) 5% 4 ks Amelanchier lamarckii 5% 4 ks Cotinus coggygria 5% 4 ks Jasminum fruticans 5% 4 ks Viburnum fragrans 5% 4 ks Budleia davidii 5% 4 ks | | | | | | |

Rozpor mezi položkou a popisem pod položkou - položka má popis 6ks/m2 pod položkou 7ks/m2.
Počet rostlin je 74ks – kolik je tedy ks na m2?

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém uvedl položku a popis položky do souladu. Platí, že na m² je 6 ks rostlin, celkem 72 ks rostlin na 12 m².

Jako přílohu č. 1 Vysvětlení zadavatel poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, Aktualizovaný soupis s označením „16TUOIN07_Příloha č. 1 VZD č. 9 - Aktual.soup“ (dále jen „Aktualizovaný soupis“).

Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis.

Žádost dodavatele č. 2:

Žádáme zadavatele o zaslání aktuální revidované tabulky na Vilu v plném počtu stránek, aby zbytečně nedocházelo k neshodám a chaosu mezi verzemi z důvodu administrativní chyby zadavatele (tab. skladeb změna VZD č. 2 měla 33 stran, VZD č. 4 pouze 21).

Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Zadavatel poskytl jako přílohu č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Tabulku skladeb a povrchů – REV 1, kterým napravit administrativní pochybení vzniklé v příloze č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 zadavatel administrativním pochybením odkázal na Tabulku skladeb a povrchů poskytnutou jako přílohu č. 4 Vysvětlení č. 1.

Zadavatel uvádí, že platí Tabulka skladeb a povrchů – REV 1, která byla poskytnuta jako příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel jako přílohu č. 2 Vysvětlení poskytuje Tabulku skladeb a povrchů – REV 1 tak, jak byla poskytnuta jako příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Žádost dodavatele č. 3:

Konstrukce z přírodního kamene Vila:
Pol. 406 není ozn. KAM/09, ale KAM/10.
Žádáme opravu.

Odpověď na žádost dodavatele č. 3:

Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém provedl opravu.

Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis.

Žádost dodavatele č. 4:

Žádáme zadavatele o upřesnění technologii "česané" omítky. V popisu prací ve výkazu výměr je uvedeno, že druhá vrstva bude jemně tvarována dřevěným hladítkem jako přesná tvarová kopie stávajících omítek. O které stávající omítky se jedná?

Co si máme představit pod pojmem česaná omítka?

Jak může dřevěné hladítko běžně zvané "rajblík" vlastně "česat"?

Odpověď na žádost dodavatele č. 4:

Zadavatel uvádí, že se jedná o obnovu stávajících omítek objektu vily. Název „česaná“ omítka vznikl podle tvaru a struktury na fasádě, nejedná se tedy o název technologie omítání. Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 3 Vysvětlení fotografií struktury na stávající fasádě vily.

Žádost dodavatele č. 5:

U vybavení VEM/09 (SO Vila) a ZAŘ/13 (SO Ležácké sklepy) nejsou uvedené rozměry. Prosíme o doplnění.

Odpověď na žádost dodavatele č. 5:

Zadavatel uvádí, že madla musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Sklopné madlo má délku 600 mm, pevné madlo má délku 700 mm.

| | |
|----------------------|---|
| <i>Příloha č. 1:</i> | Aktualizovaný soupis <i>(k dispozici na profilu zadavatele)</i> |
| <i>Příloha č. 2:</i> | Tabulka skladeb a povrchů – REV 1 |
| <i>Příloha č. 3:</i> | Foto |

V Plzni dne 29.05.2019

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP