



Poznámka : Před zabudováním zemních prací je nezbytné vyčíst veškeré intenzivní sítě, na situaci jsou zakresleny pouze orientobně, zemní práce provádět ručně. Při křetí a současně s ostatními stěmi je povinností dodavatele stouby respektovat ČSN 736005. Po vyřízení všech stávajících intenzivních sítí a pozemní proleptání v rámci autorského zájmu ukažení polohu státní, přílohu a tisky kabelu.

Připouští se použití jiných druhů materiálu za podmínky nesnížení užitočných vlastností díla. V případě použití jiných typů svítek je nutné náhradu doložit výpočtem osvětlení.

CSIF TN-C, 3-PEN 400V/AC (do stožárov svorkovnice, včetně)
CSIF TN-S, 1-N-PE 230V/AC (od stožárov svorkovnice ke svätku)
OPÄTÄNÍ: AUTOMATICKÉ OPÖEJENÍ OD ZDROJE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007
DOPLNÄOVÄ OCHRANA: PROUDOVÉ CHRÄNICE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007




VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Obyvatel: **Správa veřejného statku**  **Plzeň**

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Klatovská 10 a 12
301 00 Plzeň

Zpracavatel

**VOSTŘÝ SYSTÉM**

Ing. Ladislav Vostřý
IČ: 14 1987, DIČ CZ596220078
Podmostní 19, 330 27 Vejprnice
Tel.: +420 603 441 825
e-mail: vostry@v-o.cz

Název akce:	Píseň - Litice, rekonstrukce mostu PM 089 včetně doplnění chodníku k ulici K Vašše
Číslo smlouvy:	16-001.230
Projekový stupeň:	PDPS

<i>Číslo:</i>					
ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
<i>Název přílohy:</i>					
SITUAČNÍ VÝKRES					
	<i>Datum:</i>	10/2018			
	<i>Číslo část:</i>	B.3.1			
	<i>Formát formátu:</i>	A4			
	<i>Měřítko:</i>	1:500			
	<i>Číslo přílohy:</i>	2			

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.