



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku

„Silnice III/29032 a III/29035 Janov nad Nisou“

ZZVZ/0040/19

Vážení,

v průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel žádost o upřesnění informací k uvedené zakázce. Níže je uveden text žádosti (psáno kurzívou) a odpověď zadavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 5 zadávací dokumentace) ve stavebním objektu SO 101 Povrchová úprava silnice 111/29032 požaduje nacenit položku č. 35 „Šikmá čela propustu z kamene na MC se základem z bet. C25/30-XF2, materiál - žula, nenalezené propusty, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI“ v počtu 10 kusů a ve stavebním objektu SO 102 Povrchová úprava silnice 111/29035 požaduje nacenit položku č. 35 „Šikmá čela propustu z kamene na MC se základem z bet. C25/30-XF2, materiál - žula, nenalezené propusty, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI“ v počtu 16 kusů.

Zadávací dokumentace neobsahuje žádnou další specifikaci těchto položek.

Specifikace položek, jejichž provedení máme ocenit, je nedostatečná.

Žádáme zadavatele o specifikaci položek „Šikmá čela propustu z kamene na MC se základem z bet. C25/30- XF2, materiál - žula, nenalezené propusty, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI“ alespoň v rozsahu: objem a procento vyztužení základu, objem vlastního kamenného čela, objem zemních prací

Odpověď:

Specifikace jednotlivých požadovaných výměr pro 1 ks šikmého čela je následující:

- Kamenné zdivo (mat. žula) – 1.2 m³
- Základ čela (C25/30-XF2) – 1.8 m³
- Betonářská výztuž základu – 0.27 t
- Zemní práce (výkop tř. 1) – 6.6 m³ (2.4 m³ zpětný zásyp, 4.2 m³ odvoz do 10 km, vč. skládkovného)

Liberec 21.06.2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana