



OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE:	058RMS02 STÁVAJÍCÍ
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPLECH. ROZVÁDĚČ
ROZMĚR :	š/v/h=600x2200x250mm
NÁTER :	TYPOVÝ
DĚLENÍ MEZI POLI :	—
PŘÍVODY :	SPODEM
VÝVODY :	VRCHEM/SPODEM
KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51)	IP30/20
PROSTŘEDÍ (ČSN 33 2000-3):	NORMÁLNÍ

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-C
- SÍŤ 058RMS02: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE
ČSN 33 2000-4-41ed2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY
UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

ZPRACOVATEL ČÁSTI PRO M&P EXCEL s.r.o. VRATISLAVOVA 3, OLOMOUC TEL.: 602 515 841	ZODP. PROJEKTANT MICHAL PROKEŠ	VYPRACOVAL MICHAL PROKEŠ 	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  GRAM spol. s r.o. NA VOZOVCE 2, OLOMOUC IČO: 13642537 DIČ: CZ13642537 WWW.GRAM-PROJEKCE.CZ PROJEKCE@GRAM-PROJEKCE.CZ
AKCE OPRAVA PŘÍSTUPOVÉ RAMPY K PŘÍSTÁVACÍ PLOŠE			STAVEBNÍK FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. PAVLOVA 185/6 775 20 OLOMOUC
MÍSTO PARC. Č. ST. 1783, K. Ú. NOVÁ ULICE		STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO
OBJEKT SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY		FORMÁT 3xA4	DATUM 05/2019
ČÁST D.1.1.4.1. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		ARCH. ČÍSLO 2019.02.D.1.1.4.1.4.	DATUM EXPEDICE 10/05/2019
NÁZEV ÚPRAVA ROZVODNICE 058RMS02		Č. PŘÍLOHY D.1.1.4.1.4.	Č. KOPIE

OBVODY PŘI REKONSTRUKCI KORIDORU

// POZNÁMKA //
// PROUDOVÉ ZATÍŽENÍ NOVÉHO OTOPU NENÍ VYŠŠÍ, NEŽ PŮVODNÍ //

