poznámky:

Požární hydranty A, B a C jsou navrženy v nadzemním provedení. Sloupky nadzemních hydrantů budou nejméně DN150 mm. Šroubení se navrhuje 2xB + 1xA

Všechny průjezdy budou provedeny v průjezdném profilu nejméně 3,5 m (šířka) x 4,1 m (výška)

Všechny přístupové komunikace a také komunikace (popř. přístupové zatravněné plochy apod.) vedoucí k požárním hydrantům musí být provedeny dle požadavku TZ PBR

Nástupní plochy k řešeným objektům není potřeba zřizovat. Namísto nich budou provedeny vnitřní zásahové cesty v podobě CHUC B (viz řešení dle TZ PBR)

Odstupy (resp. požárně nebezpečný prostor) jsou vyneseny ve 3 barvách takto:
*** červená barva značí odstup od nových objektů nebo od částí stávajících objektů, které jsou přeposouzeny nově
*** fialová barva značí odstup od stávajících objektů. Tyto odstupy jsou stanoveny s ohledem na posouzení nových staveb (zda tyto neleží v odstupech stávajících objektů)
*** tyrkysová modrá barva značí odstup od nástaveb (nové části staveb u staveb stávajících)

Odstupy, které zasahují do sousedních staveb / požárních úseků, budou řešeny v dalším stupni PD (tj. DSP) podrobně. Zasažené fasády sousedních objektů jsou (nebo budou) zděné s požární odolností, jsou bez oken (nebo s požárními okny a dveřmi apod.) a bez zateplení (nebo se zateplením z minerální izolace). V případě zasažení střešního pláště sousedních objektů platí, že tyto zasažené střešní pláště jsou (nebo budou) ve kvalitě broof t3 a bez POP (tj. bez světlíků nebo se světlíky s požární odolností apod.)

SCHÉMA



Souřadnicový systém S–JTSK
Výškový systém B.p.v.
±0,000 = 389,9 m n.m.

NÁZEV AKCE/TITLE

Generální obnova areálů BC AV ČR, v. v. i.

Branišovská, České Budějovice

INVESTOR – OBJEDNAVATEL/CLIENT

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Branišovská 1160/31
370 05
České Budějovice

ARCHITEKT – GENERÁLNÍ PROJEKTANT/DESIGN ARCHITECT – GENERAL DESIGNER

A8000

ID datové schránky: bw5zmt8

A8000 s. r. o. | Sídlo
Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
+420 386 352 737 | cb@a8000.cz

A8000 s. r. o. | Pobočka
Vocelova 578/1, 120 00 Praha 2
+420 224 422 411 | praha@a8000.cz

AUTORSKÝ TÝM	**Martin Krupauer, Petr Hornát, Pavel Kvintus**
AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE	**Marie Nunvářová, Petr Jakšík, Jan Simota**

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI/INVESTIGATOR OF PROFESSIONAL PART

fireSTUDIO

Ing. Radek Meinel, fireStudio
U Trojice 2661/1c 370 04 České Budějovice
+420 774 942 249 | meinel@firestudio.cz

AUTORIZOVANÁ OSOBA	**Ing. Radek Meinel**	
VYPRACOVAL	**Ing. Radek Meinel**	

STAVEBNÍ OBJEKT/ CONSTRUCTION OBJECT	NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU/CONSTRUCTION OBJECT'S NAME	ČÍSLO PARÉ/ DOCUMENT SET NUMBER
-	-	
ČÁST DOKUMENTACE/ PART OF DOCUMENTATION	NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE/PART OF DOCUMENTATION'S NAME	
B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	

PODLAŽÍ/NIVELETA FLOOR/LEVEL	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING NAME	ZÓNA/ZONE
	Příloha č. 4: Požárně bezp. řešení stavby - Situace PBŘ	

FÁZE PD/PHASE OF PD	ČÍSLO ZAKÁZKY/CONTRACT NO.	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT/PAPER SIZE	DATUM/DATE
DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí	16400122	1:500	16xA4	2019–05

KÓD VÝKRESU/REF.CAD

FÁZE PD/PHASE OF PD	STAVEBNÍ OBJEKT/	ČÁST DOKUMENTACE/ PART OF DOCUMENTATION	KÓD PROFESE/ PROFESSIONAL PART CODE	ORIENTAČNÍ ČÍSLO/ NUMBER OF DRAWING	KÓD NÁZVU VÝKRESU/ DRAWING NAME'S CODE	ČÍSLO REVIZE/ NO. OF REVISION
BR-DUR	-	B	-	002	SZ-P4-SIT	00