



JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor veřejných zakázek a investic
Oddělení realizace veřejných zakázek
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



KUCBX00TGK41

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

KUJCK 83171/2019

Sp. zn.:

OVZI 72316/2019/pabu SO

Vyřizuje:

Ing. Pavel Bürger

Telefon:

386 720 338

E-mail:

burgerp@kraj-jihocesky.cz

Datum:

17. 7. 2019

SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZADAVATEL: Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22

Sídlem: Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice

Jednající: Mgr. Petr Ries – ředitel

IČO: 60075902

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zateplení střechy budovy A tepelnou izolací“

Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám v souladu s § 53 odst. 8 zákona sděluje zrušení výše uvedeného zadávacího řízení.

Zadavatel zrušil zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona (v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval).

S pozdravem

Ing. Pavel Bürger – osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona
oddělení realizace veřejných zakázek

Příloha

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZADAVATEL: Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22

Sídlem: Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice

Jednající: Mgr. Petr Ries – ředitel

IČO: 60075902

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zateplení střechy budovy A tepelnou izolací“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

ROZHODUJE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, a to z následujícího důvodu:

Dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 1 nabídku. Po otevření nabídek komise zjistila, že jedna zadávací podmínka byla stanovena nejasně a rozporuplně v rámci několika míst zadávací dokumentace. Problém vznikl u stanovení součinitele prostupu tepla pro požadovanou izolaci.

V projektové dokumentaci uvedena hodnota - tepelná izolace z EPS 100 S v tloušťce 120 mm, $\lambda=0,037 \text{ W/m.K}$.

Ve výzvě k podání nabídky, v rámci které byl požadován i technický list, byla uvedena hodnota - tepelná izolace z EPS 100 S v tloušťce 120 mm, $\lambda=0,036 \text{ W/m.K}$.

Zadávací podmínka nebyla stanovena jasně tak, aby umožnila účast širšího okruhu dodavatelů a řádné posouzení jejich nabídek.

V Českých Budějovicích dne 17. 7. 2019

.....
Mgr. Petr Ries

ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo projektu: CZ 05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002039