

„Volyně č. p. 11 – stavební úpravy 2. NP v objektu přístavby“

Dodatek č. 2

Dotaz k zadávacímu řízení:

Prosím o bližší informace ke screenovým roletám: budou ovládané ručně či na dálkové ovládání? Musí být uvnitř? Ve VV nejsou k zbudování rolety stavební práce, má to obsahovat položka č. 130?

Odpověď:

Rolety jsou míněny s ručním ovládání osazované v interiéru a šroubované z boku k nadpraží "dřevostavby".

Položka 130 tedy obsahuje jak dodávku kompletních rolet, tak jejich připevnění - každá 4 vruty do dřevěného opláštěného nadpraží.

Screenové rolety z funkčního hlediska nemusí být pouze v interiéru. V dokumentaci bylo použito nejlevnější řešení odpovídající užití zastíňovaných místností.

Volyně 22. 7. 2019

Mgr. Lenka Hlinšťáková
SŠ a JŠ Volyně
383 372 280