



# Městský úřad Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz

Ing. Arch. Pavel Petrák  
Hlavní tř. 279/7  
353 01 mariánské Lázně

Vaše značka:

-

Číslo jednací:

OZP/17/3839/ZH

Vyřizuje/linka:

Zuzana Holečková/306

V Mariánských Lázních

12. 10. 2017

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### s o u h l a s í

na základě žádosti právnické osoby:

Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart, IČ:00883573

Zastoupené na základě plné moci osobou:

Ing. Arch. Pavel Petrák, Hlavní tř. 279/7, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 87577364

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší

**s umístěním a stavbou dvou zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“) v rámci stavby:**

### Stavební úpravy LD Záboj

na pozemku p. p. č 287 v katastrálním území Lázně Kynžvart

Zdroj 1: Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 60 kW

Zdroj 2: Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 60 kW

Závazné stanovisko vydané podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.



# Městský úřad Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz

## Odůvodnění

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, obdržel dne 22. 9. 2017 žádost společnosti Léčebné lázně Lázně Kynžvart, zastoupené na základě plné moci panem Ing. Pavlem Petrákem o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, k umístění a stavbě dvou stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o 2x plynový kondenzační kotel zn. VIESSMANN Vitodens 200, každý s jmenovitým tepelným příkonem 60 kW, v součtu 120 kW, které mají sloužit jako hlavní zdroj tepla pro vytápění lázeňského domu. Kotle budou napojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění a spaliny z těchto zdrojů budou vyvedeny pomocí sdruženého kouřovodu do komínového tělesa nad střechu domu.

Správní orgán posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že navrhované zdroje budou mít za předpokladu jejich správného užívání v souladu s pokyny výrobce a v souladu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pouze nevýznamný vliv na kvalitu ovzduší v blízkém okolí. Proto bylo vydáno toto souhlasné závazné stanovisko k umístění a stavbě výše uvedených zdrojů.

Zuzana Holečková  
Referentka OŽP ochrana ovzduší

  
MĚSTSKÝ ÚŘAD  
odbor životního prostředí  
Mariánské Lázně