

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SVSMP/15232/19/OVZ

VYŘIZUJE: Daniela Langhammerová

TELEFON: 378 037 202

E-MAIL: langhammerova@plzen.eu

DATUM: 26. 07. 2019

**Na vědomí dodavatelům
se zájmem o veřejnou zakázku
č. 441-33/40/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 - 13, obsahující doplnění zadávací dokumentace č. 4 - 7

Zadavatel: Statutární město Plzeň, IČ: 00075370

Sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Zastoupený: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ: 40526551

Sídlem: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Profil zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen

Číslo veřejné zakázky:	441-33/40/2019
Název veřejné zakázky:	Plzeň - Litice, rekonstrukce mostu PM 089 vč. doplnění chodníku v ulici K Valše

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na základě žádosti dodavatele podává následující vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) oznamuje doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Příloha A.1 Průvodní zpráva bod. 13 definuje kácení křovin a dřevin, které se nachází v trvalém záboru stavby. Podrobná specifikace kácené mimolesní zeleně (pasportizace kácené zeleně – druhová skladba, zákres apod.) byla provedena v dokumentaci ve stupni DÚR. Je vydáno platné povolení ke kácení.

Uvedené stavební povolení a podrobná specifikace nejsou součástí zadávací dokumentace. Ani v SP nebyly zohledněné náklady na kácení.

Doplní zadavatel výše uvedenou podrobnou specifikaci a platné povolení ke kácení? Doplní zadavatel do SP položky na kácení a likvidaci vzniklých odpadů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, včetně doplnění zadávací dokumentace č. 4:

Do SO 101 byly doplněny nové položky č. 106 až č. 130 týkající se kácení listnatých stromů a návazné položky spojené s nakládáním s dřevní hmotou. Dále pak byla přidána pol. č. 133 poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce – pařezy.

Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací a platné povolení ke kácení obsahující podrobnou specifikaci dřevin, které tvoří přílohy tohoto dopisu.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

SO 101 v SP nejsou položky na demontáž a odvoz stávajících svodidel.

Vysvětlí zadavatel, kde jsou v SP zohledněné náklady na demontáž a odvoz stávajících svodidel?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10, včetně doplnění zadávací dokumentace č. 5:

Do SO 101 byla doplněna pol. č. 132, 966076141 Odstranění ocelového svodidla v celku v délce 462 m s odvozem do 17 km, peníze z výkupny kovů půjdou ve prospěch Objednatele. V souvislosti s touto položkou byly navýšeny výměry položek č. 98 a č. 100 pro odvoz svodidla do výkupny kovů.

Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

SO 101 bod 3.9 přílohy B.1 TZ definuje osazení silničního ocelového svodidla stupeň zadržení vlevo ve směru staničení N2 a vpravo na chodníku v rámci bezpečnostního odstupu stupeň zadržení H2. V SP je položka pouze na svodidlo N2 viz Pol. č. 67.

Vysvětlí zadavatel, jaký skutečný stupeň zadržení u svodidel potřebuje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, včetně doplnění zadávací dokumentace č. 6:

Výměra položky č. 67 byla ponížena, na levé straně zádržnost N2 zůstává ve výměře 242 m a na pravé straně je svodidlo délky 228 m zádržnosti H2, pro které byla nově přidána položka č. 131.

Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

SO 201 pol. č. 69 SP v rozporu s přílohou č. 10 Příčný řez.

Vysvětlí zadavatel, jestli potřebuje svislou výplň u zábradelního svodidla?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12, včetně doplnění zadávací dokumentace č. 7:

Zábradelní svodidlo na levé straně mostu bude provedeno se svislou výplní v první řadě z důvodu zajištění bezpečného provozu cyklistů na komunikaci, v druhé řadě z důvodu estetického vzhledu mostu při pohledu z břehů nádrže. Položka č. 67, 911334111 „Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně“ byla odečtena a nahrazena položkou č. 111, 911334122 „Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí“.

Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Smlouva o dílo – VZOR, článek V. bod č. 12 Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště a dále na žádost technického dozoru objednatele zajistí mobilní stavební buňku sloužící jako kancelářský prostor, popř. zajistí jiný prostor v blízkosti stavby.

Doplní a upřesní zadavatel technickou specifikaci mobilní stavební buňky pro TDI (půdorysné rozměry, počet el. zásuvek, vnitřní vybavení nábytkem atd.)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Předpokládána je standardní staveništní buňka se stolem a židlí. Plně postačí, když TDI dostane možnost při kontrole stavby použít buňku stavbyvedoucího.

Toto vysvětlení není změnou, jež by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Zadavatel konstatuje, že v souladu se zněním § 99 odst. 2 zákona nepovažuje povahu tohoto doplnění zadávací dokumentace za takové doplnění, jež by vyžadovalo přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně:

Datum: 06. 08. 2019 Hodina: 9:00

S pozdravem

Mgr. Andrea Fojtíková
technický náměstek SVSMP

Přílohy:

Příloha č. 5 Vysvětlení ZD (doplnění)_Plzeň-Litice, rek mostu PM 089_SP_OPR1.xls

Příloha č. 6 Vysvětlení ZD (doplnění)_Povolení ke kácení_Most Litice.pdf