

Váš dopis zn.

Naše značka 19-02625

Vyřizuje Lecnar Zdeněk

Telefon +420 491 419 266

GSM brána +420 606 736 008

E-mail lecnar@vakna.cz

Datum 16.5.2019

JOSTA s. r. o.
Palachova 1742
54701 Náchod

Komunikace na p.p.č. 2034/24, k.ú. Nové Město n.M. a části ulice Bořetínská.

p.p.č. 2034/24 Nové Město nad Metují

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod a.s., vodovod, kanalizace. Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod a.s. (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci). O jejich polohopisné umístění žádejte majitele příslušných nemovitostí.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu zpevněných ploch pro pěší na p.p.č. 2034/24, k.ú. Nové Město nad Metují. Součástí stavby bude přeložka stávající kanalizace Bet. 300, L = 12,6 m, její zahloubení o cca 0,24 m a napojení do stávající šachty. Kanalizace bude zhotovena z mat. PVC 300 DN 300. Tato přeložka bude plně uhrazena investorem stavby zpevněných ploch. V dotčeném prostoru jsou budovány vodovodní přípojky pro novou zástavbu. Jejich hloubkové uložení je koordinováno se stavbou zpevněných ploch. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacího objektu již schváleného a budovaného v souvislosti s výstavbou nové zástavby. Část zpevněných ploch o ploše cca 50 m² bude svedena do uliční vpusti napojené na veřejnou kanalizaci.

S výše uvedenou stavbou dle předložené a ověřené PD (zak.č. 19-1344 – Ing. Radislav Tér) a vydáním příslušného povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. Vytyčení vodovodů zajistí (p. P.Hejzlar, tel.: 606 754 303). Vytyčení kanalizací zajistí (p. Petr, tel.: 602 105 898). Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod a.s. O jejich polohopisné umístění žádejte majitele příslušných nemovitostí
- 2) V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK Náchod a.s. musí být zachována stávající niveleta povrchu.
- 3) Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 736005.
- 4) Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod, a.s. dodržte minimální vodorovný odstup 1,5 m.
- 5) Ve vzdálenosti do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby - sloupy, ploty, HUP atd.
- 6) Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.