


- LEGENDA
- přívodní potrubí
 - - - vratné potrubí

- POZNÁMKA:
- V NEJNiŽŠiM MÍSTĚ VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UMOŽNĚNO VPROUŠTĚNÍ
 - PŘED POKLÁDKOU KRYCÍ VRSTVY PODLAHY JE NUTNO PROVĚST ZÁTOP. TOPNÉ SOUSTAVY
 - POTRUBÍ JE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAH A BUDE TĚPELNĚ IZOLOVÁNO
 - VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEM A DILATACEMI BUDOU VEDENY V OCHRÁNKÁCH
 - MATERIÁL POTRUBNÍCH ROZVODŮ – VEŠKERÉ ROZVODY V MĚDI
 - TĚPLOTNÍ SPÁD 70/55°C



AUTOR PROJEKTU		ING. MARKĚTA ZEMANOVÁ	ZNAČKOVÉ číslo: 009/2019	
HL. NŘ. PROJEKTU		ING. MARKĚTA ZEMANOVÁ		
ZODP. PROJ. DÍLU		ing. Václav Kopecký		
KRESLIL		Vladimír Kofíka		
INVESTOR		Město České Velenice, Revoluční 228, České Velenice	MĚŘITOKO: 1:75	
KRAJ, JČ		ok. p.č. 1084/24 Č.Velenice		
KRESLIL		Ing. Václav Kopecký		
STAVBY		STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBRONJICE U Stadionu 478, České Velenice, 378 10	Č. PRŮV. 03/2019	
DPS		STUPĚN	DPS	
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 2.NP		Č. VÝKRESU: 2	Č. PRŮV. 03/2019	