

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SVSMP/15522/19/OVZ

VYŘIZUJE: Daniela Langhammerová

TELEFON: 378 037 202

E-MAIL: langhammerova@plzen.eu

DATUM: 30. 07. 2019

**Na vědomí dodavatelům  
se zájmem o veřejnou zakázku  
č. 441-33/40/2019**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 - 19, obsahující změnu zadávací dokumentace č. 2 - 6

Zadavatel: Statutární město Plzeň, IČ: 00075370

Sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Zastoupený: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ: 40526551

Sídlem: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Profil zadavatele: [www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen](http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen)

<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	<b>441-33/40/2019</b>
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Plzeň - Litice, rekonstrukce mostu PM 089 vč. doplnění chodníku v ulici K Valše</b>

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na základě žádostí dodavatelů podává následující vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) oznamuje změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona:

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:**

SO 201 pol. č. 84 SP Řezání ŽB konstrukcí – spáry mezi jednotlivými nosníky, uchazeč se domnívá, že uvedený výkaz výměr  $0,5 \times 22,6 \times 14 = 158,2$  m<sup>2</sup> není správný. Dle přílohy č. 6 svislá spára mezi nosníky bude proříznuta na celou výšku nosníků (výška stávajících nosníků 1,0 m), při výpočtu je uvažováno s proříznutím pouze do poloviny výšky nosníku.

Upraví zadavatel výkaz výměr u pol. č. 84 v SP?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14, obsahující změnu zadávací dokumentace č. 2:**

Výměra u pol. č. 84 Řezání ŽB konstrukcí – spáry mezi jednotlivými nosníky byla upravena. Hloubka proříznutí je uvažována na celou výšku nosníků včetně průměrné tloušťky spádové desky. Aktuální výměra položky je  $1,28 \times 22,6 \times 14 = 404,992$  m<sup>2</sup>.

**Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:**

SO 201 bod 5.1.2 TZ definuje očištění a zainjektování nízkotlakou injektáží cementovou směsí pracovních spár stávající konstrukce, vykazující korozní nebo vápenné výluhy.

Vysvětlí zadavatel, kde jsou ve SP zohledněné náklady na očištění a injektáž pracovních spár stávající konstrukce?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:**

Kompletní očištění spodní stavby zahrnující očištění pracovních spár je zahrnuto v položkách č. 80 Tryskání degradovaného betonu vodou do 50 mm a č. 87 Tryskání degradovaného betonu vodou do 20 mm. Nízkotlaká injektáž je zahrnuta v položce č. 24 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:**

SO 101 pol. č. 20 SP Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3. Uchazeč se domnívá, že uvedena MJ m3 není správná, prosím o kontrolu.

Upraví zadavatel MJ u pol. č. 20?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16, obsahující změnu zadávací dokumentace č. 3:**

Výměra položky č. 20 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3 byla upravena. Plocha 480 m<sup>2</sup> x tl. 0,15 m = 72m<sup>3</sup>.

**Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:**

SO 201 pol. č. 22 SP Mostní opěry z betonu prostého C 16/20 v rozporu s TZ, kde je definován beton C 12/15 – X0.

Vysvětlí zadavatel, jakou třídu betonu skutečně potřebuje?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17, obsahující změnu zadávací dokumentace č. 4:**

Položka č. 22 Mostní opěry z betonu prostého C 16/20 zůstává zachována. Do popisu položky bylo upřesněno, že se jedná o beton tř. C 12/15 - X0, který bude fyzicky použit.

**Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:**

Přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 – 13 ze dne 26. 7. 2019 je opravený soupis prací. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 je uvedeno, že položka č. 67, 911334111 "Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně" SO 201 byla odečtena a nahrazena položkou č. 111, 911334122 „Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí“. U položky č. 67 je tak uvedeno množství -54,0 m, u položky 111 je uvedeno množství 54,0 m. Při ocenění obou uvedených položek nabídkovou cenou, pak ve výsledném rozpočtu SO 201 zůstává pouze rozdíl ceny položky č. 111 oproti ceně položky 67. Má být položka č. 67 oceněna nulovou cenou nebo vypustí zadavatel položku č. 67 ze soupisu prací?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18, obsahující změnu zadávací dokumentace č. 5:**

V soupisu prací SO 201 byla zrušená položka č. 69 "Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně", zhotovitel ji nebude oceňovat. Místo této položky byla do soupisu prací doplněna položka č. 113, 911334122 „Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí“ ve výměře 54 m.

**Účastník zadávacího řízení použije do nabídky opravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:**

1) V článku 11. zadávací dokumentace je stanovena maximální celková nabídková cena veřejné zakázky 37.900.000,00 Kč bez DPH a v případě překročení této limitní hodnoty si zadavatel vyhrazuje právo uchazeče ze zadávacího řízení vyloučit. Přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 - 13 ze dne 26. 7. 2019 je opravený soupis prací, do kterého byla doplněna řada nových položek.

Zvýší zadavatel s přihlédnutím ke změně rozsahu opraveného soupisu prací maximální celkovou nabídkovou cenu?

2) Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 - 13 obsahující doplnění zadávací dokumentace č. 4 - 7 ze dne 26. 7. 2019 byl doplněn výkaz výměr a rozšířen objem prací o kácení dřevin, manipulaci se svodidly atd. Nebyla ale navýšena vypsáná cena. Jelikož zadávací dokumentace obsahuje maximální celkovou nabídkovou cenu, žádáme zadavatele také o navýšení této maximální celkové nabídkové ceny.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19, obsahující změnu zadávací dokumentace č. 6:**

Zadavatel oznamuje změnu zadávací dokumentaci, článek 11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A LIMITACE NABÍDKOVÉ CENY, text týkající se maximální nabídkové ceny takto:

**Maximální celková nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH nesmí překročit: 41.000.000,- Kč bez DPH.**

**V případě překročení limitní hodnoty si zadavatel vyhrazuje právo uchazeče ze zadávacího řízení vyloučit.**

**V případě, že nabídková cena v nabídce, jež by byla na základě kritéria hodnocení jinak vybrána jako nejvýhodnější, překročí výše uvedenou maximální přípustnou částku 41.000.000,- Kč, zruší zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku.**

Toto vysvětlení není změnou, jež by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel konstatuje, že v souladu se zněním § 99 odst. 2 zákona nepovažuje povahu těchto změn zadávací dokumentace za takové změny, jež by vyžadovaly přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně:**

Datum: 06. 08. 2019

Hodina: 9:00

S pozdravem

**Mgr. Andrea Fojtíková**  
*technický náměstek SVSMP*

**Přílohy:**

Příloha č. 7 Vysvětlení ZD (doplnění)\_Plzeň-Litice, rek mostu PM 089\_SP\_OPR2.xls