

# T TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příspěvková organizace zapsaná v OR  
U Krajského soudu v Hradci Králové,  
Oddíl Pr vložka 52  
Na Brně 362  
500 08 Hradec Králové 8  
Tel.: 495 402 654 - ústředna  
Fax.: 495 402 655  
e-mail: [info@tshk.cz](mailto:info@tshk.cz)  
[www.tshk.cz](http://www.tshk.cz)

Magistrát města Hradec Králové  
Odbor správy majetku města  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne      naše značka      vyřizuje / linka      Hradec Králové  
30.3.2017      TSHK/460/E/17      Bc.Třeštík/731131221      24.4.2017

**Věc:** Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „Fotbalový stadion Hradec Králové“, ul. Malšovická, komunikaci, chodníkům, parkovacím plochám, sadovým úpravám, veřejnému a venkovnímu osvětlení, p.p.č. dle projektové dokumentace, k.ú. Hradec Králové.

**Žadatel:** VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

**Objednatel:** Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

**Vyjádření určeno k:** stavebnímu řízení, zřízení služebnosti

**Dokumentace:**

- typ: Projektová dokumentace
- zpracovatel: VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
- zakázk. č./datum: 2/0426/00/20/03.2017
- stupeň: DSP

**Vyjádření střediska místních komunikací:**

Přípomínky viz vyjádření střediska čištění města.				
Za správnost:				
Novotný Zbyněk	20.4.2017	495 402 673	606 680 411	novotny@tshk.cz

**Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:**

Před zahájením zemních prací je nutné kabelové vytýčení.				
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ V ulici Malšovická bude nové svítidlo sjednoceno se současným stavem.</li><li>➤ V rámci nového vjezdu požadujeme uložení kabelového vedení do chráničky. Areálové osvětlení nebude napojeno na síť veřejného osvětlení.</li><li>➤ V případě rekonstrukce stadionu nesmí být zamezen přístup k rozvaděči RVO 62, který se nachází v areálu u trafostanice.</li></ul>				
Za správnost:				
Dušek Jakub	6.4.2017	495 402 667	731 131 205	dusek@tshk.cz

**Vyjádření střediska čištění města:**

<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Areálové komunikace a parkovací plochy</b> Tyto komunikace nebudou ve správě TSHK - bez připomínek</li><li>➤ <b>Veřejné komunikace a chodníky</b> Tyto komunikace musí splňovat „Obecné zásady Statutárního města Hradec Králové pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města“ schválené usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2008/1219 ze dne 7. 10. 2008 aktualizované usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2013/646 ze dne 4. 6. 2013. U všech nově budovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek, chodníků nebo jiných veřejně přístupných ploch, které budou předány do správy a údržby TSHK, požadujeme dodržet tyto standardy:<ul style="list-style-type: none"><li>• světlá průjezdná šířka chodníku bude minimálně 2 m bez dalších překážek (v případě, že bude u chodníku šikmé nebo kolmé parkovací stání min. 2,5 m.) Za překážku bude považováno vše, co brání plynulému průjezdu vozidla údržby (např. sloup VO, dálková</li></ul></li></ul>				
---	--	--	--	--

návěst, el. rozvaděč, DZ, zastávky nebo označníky MHD, lavičky, hydranty, schodiště, anglické dvorky a sklepní okna, stojany na kola včetně zaparkovaných kol, stromy nebo větve atd.)

- světlá podjezdová výška bude minimálně 2,3 m v celém profilu chodníku
- zatížení chodníků a cyklostezek bude navrženo a provedeno v souladu s TP 170, únosnost navržených ploch bude minimálně 2 250 kg /na 1 nápravu s jednomontáží pro návrhové období minimálně 25 let, v zimním období možnost pojezdu vozidly údržby 2-3x denně
- navržené průjezdové (obalové, vlečné) křivky budou umožňovat plynulý pohyb vozidel údržby po všech komunikacích IV. třídy. Vozidlo údržby je 6,3 metru dlouhé a 1,8 metru široké.
- ukončení chodníků, cyklostezek, sjezdů a nájezdů na vozovku bude navrženo a provedeno jako bezbariérové v celé šíři profilu chodníku (výška obruby max. 20 mm) s možností najetí/vyjetí techniky
- **povrch všech komunikací a schodišť bude navržen a proveden odolný vůči mechanické údržbě!** - kartáče zametacích vozů, rasantovací kartáč, sací agregáty, tlaková voda. Dále bude odolný střídavému působení mrazu a rozmrazování s použitím rozmrazovacích prostředků (např. rozmrazovací soli nebo inertní posyp směs písku se solí v poměru 10 dílů písku a 1 díl chloridu sodného). Návod na údržbu nebude v rozporu s těmito požadavky nebo nebude omezena záruční doba
- chodníky budou oproti zeleni ohraničené betonovými záhonovými obrubníky, na vyšší straně příčného sklonu bude obrubník osazen s převýšením 60 mm. Na nižší straně příčného sklonu bude zapuštěn do úrovně okolní plochy
- zpomalovací prahy budou navrženy a provedeny v souladu s TP 85 (převýšení max. 10 cm, sklon max. 1:10)
- podzemní objekty ve zpevněných plochách budou umožňovat pojezd technikou o celkové hmotnosti min. 4,5 tuny nebo budou mít viditelné ohraničení (např. při větším množství spadaneho sněhu), musí být ale dodržena minimální průjezdná šířka

Po dobu výstavby zodpovídá za čistotu příjezdových a výjezdových komunikací ke staveništi, zařízení staveniště a deponiím zhotovitel. Veškerá stavební technika musí být před výjezdem na městskou komunikaci zkontrolována z hlediska znečištění a okamžitě očištěna. Veškeré případné znečištění způsobené stavební technikou musí být bez průtahů odstraněno a komunikace musí být uvedena do původního stavu. Požadujeme uvést kontaktní osobu, se kterou budou konzultovány případné stížnosti a možnosti nápravy.

Za správnost:

Holeček Pavel	20.4.2017	495 402 656	731 131 217	holecek@tshk.cz
---------------	-----------	-------------	-------------	-----------------

Vyjádření správy městské zeleně:

Z hlediska správy městské zeleně nemáme námítky za dodržení následujících podmínek:

- Kácení dřevin musí být v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- V souvislosti se stavbou a během stavby požadujeme u dřevin, které budou v rámci stavby zachovány, postupovat v souladu s § 7 odst. 1) zák.č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Prováděné práce musí být v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).
- Na ploše veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů a zřizování staveniště min. v prostoru kořenové zóny dřevin. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraňované okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- Stávající dřeviny budou v průběhu stavby vhodným způsobem chráněny před mechanickým poškozením!
- Hrana hloubeného výkopu není přípustná blíže než 2,5 m od paty kmene stávajících stromů.

- Hloubený výkop v kořenové zóně dřevin bude proveden ručně. V průběhu výkopů nebudou přerušeny kořeny s průměrem větším 2 cm ani nebudou tyto poškozeny! Pokud dojde k jejich přetnutí, budou rány zahlazeny a ošetřeny prostředky na ošetření ran.
- Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.
- Založení travnatých ploch požadujeme provést v souladu s ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání. Travnaté plochy požadujeme upravit s humózní vrchní vrstvou substrátu (katrovanou na frakci 0-20 mm) tak, aby umožňovala vytvoření souvislého travního drnu a současně byly eliminovány škody způsobené odlétávajícím kamením při sečení. Vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou.
- Keřové výsadby požadujeme založit s podkladní vrstvou geotextilie proti prorůstání plevelů.
- Nově vysazené stromy požadujeme opatřit závlahovou sondou a přihnojit zásobním hnojivem. Kmen dřevin bude chráněn vhodným materiálem před korní spálou. Nové jehličnaté stromy budou opatřeny jedním stabilizačním kulem.
- stromy jsou požadovány v kvalitě alejových stromů s rovným kmenem a korunkou zapěstovanou typicky pro daný taxon. Výpěstky musí být zdravé, s vyžralými výhony, bez chorob a škůdců. Není přípustný výskyt kodominantního výhonu (dvoják, vidlicové větvení terminálního výhonu).
- Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny!
- Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat správě měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže.
- Pokud dojde v projektu k jakýmkoliv změnám, požadujeme tyto předložit k vyjádření.

Za správnost:

Maternová Daniela	27.3.2017	495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz
-------------------	-----------	-------------	-------------	-------------------

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.

**Pozor:** V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřípustné jakékoli její poškození.

Za správnost:

Meravá Jana		495 402 658	731 131 219	merava@tshk.cz
-------------	--	-------------	-------------	----------------

Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

Bez připomínek.

Za správnost:

Bc. Třeštík Rostislav		495 402 645	731 131 221	trestik@tshk.cz
-----------------------	--	-------------	-------------	-----------------

**Upozornění:** Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.



Ing. Jiří Henzl  
ředitel organizace

