
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1092174959

VYŘIZUJE / LINKA
Novák / 840 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové /3.4.2017

Stanovisko k žádosti o vyjádření

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: „**Fotbalový stadion Hradec Králové, na pozemcích p. č. 92/1, 92/6, 92/7, 98/11, 348/1, 386/1,2,3,4 – 387/1,2,3,4,5,6 – 389/1,3,4 – 457 – st.p.č. -624, 629, 634, 635, 1279, 1280 a 1281 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové**“ sdělujeme následující:

- ve Vašem zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005). Stávající podzemní vedení v prostoru nových zpevněných ploch bude uloženo do kabelových chrániček.

-Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**“ - značka 12-920500, ze dne 15.8.2016.


- Připojení na distribuční vedení VN je podmíněno výstavbou nové transformační stanice 35/0,4kV dle žádostí o připojení č. 4121203484 a 4121203486.

- Stávající transformační stanice č. HK_0680 na parcele č. 624 zůstane v provozu. Před demolicí východní tribuny musí být stávající odběry z TS HK_0680 ukončeny a kabelové vedení VN 35kV přeloženo mimo prostor p.č.624(TS HK_0680). Nový stadion bude napájen z nové distribuční trafostanice a nové odběratelské trafostanice.“

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Ježek'.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku