



VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
16000, Praha, Bubeneč

Váš dopis zn.: 173928
Číslo vyjádření: 20170523-01
Ze dne: 10.5.2017
Datum: 25.5.2017

Věc: vyjádření k existenci sítí

Akce: fotbalový stadion Hradec Králové

Na základě **Vaší žádosti** Vám k výše uvedenému záměru sdělujeme následující:

V zájmové oblasti, která je vyznačená v zaslané situaci stavby, se nachází podzemní vedení ve vlastnictví nebo správě společnosti Magnalink, a.s. V příloze tohoto vyjádření jsou označeny zemní úložné trasy společnosti Magnalink, a.s.

Pro stavební a územní řízení stavby udělujeme souhlas s těmito pracemi při dodržení těchto podmínek:

- před započítím prací **je nutné požádat o vytyčení** trasy chráničků optické sítě společnosti Magnalink, a.s., e-mailem na vyjadreni@magnalink.cz
- oznámit zahájení zemních prací e-mailem na vyjadreni@magnalink.cz
- v ochranném pásmu optické sítě (1,5m na každou stranu) **je nutné provádět výkopové práce výhradně ručně**, nikoliv strojně
- při odkrytí nebo poškození našich telekomunikačních sítí, požadujeme **neprodleně** oznámit telefonicky na linku: 491 009 007
- před záhozem **musí být kyneta uvedena do původního stavu** dle příslušné prostorové normy a její zához musí povolit zástupce společnosti Magnalink, a.s., na níže uvedených kontaktech
- případné křížení sítí musí být řešeno za přítomnosti zástupce společnosti z firmy Magnalink, a.s.

Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci podzemního nebo nadzemního vedení.

Platnost tohoto vyjádření je do 1.6.2018

V Hradci Králové dne 25.5.2017

S pozdravem

Ing. Jiří Včelák

Magnalink, a.s.

Na Brně 362/15 | 500 06 | Hradec Králové
tel.: 491 009 007 | e-mail: vcelak@magnalink.cz | URL: www.magnalink.cz

Upozornění: pro zasílání žádostí o vyjádření používejte e-mail: vyjadreni@magnalink.cz



Příloha

