



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 4.5.2017
NAŠE ZN.: SZ MMHK/081657/2017ŽP1/Sem
MMHK/102136/2017
VYŘIZUJE: Marie Semotánová
TEL.: 495 707 648
E-MAIL: Marie.Semotanova@mmhk.cz
DATUM: 7.6.2017



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 29. června 2017
Magistrát města Hradec Králové
dne 12.7.2017 podpis ge
39

Rozhodnutí

Výroková část

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 4.5.2017 od žadatele

Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3,

účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,

zastoupené společností

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,

žádost o povolení nakládání s vodami a povolení stavby

Fotbalový stadion Hradec Králové

v rozsahu

IO 423 Odlučovač tuků (p.p.č. 1279)

IO 424 Kanalizace dešťová (st. p. 634, 635, 1279, p.p.č. 92/1, 386/1, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6)

v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové.

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad

I. povoluje vypouštění odpadních vod

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, v souladu s nařízením vl. č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen „nař. vl. č. 401/2015 Sb.“), z vodního díla **Odlučovač tuků** prostřednictvím stávající kanalizační přípojky do veřejné kanalizace, zakončené čistírnou odpadních vod.

1. Množství vypouštěných odpadních vod

Druh vypouštěných vod	vody čištěné
Druh recipientu	kanalizace pro veřejnou potřebu s čistírnou odpadních vod
Maximální povolené	2,5 l/s
Maximální povolené	0,161 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	1,340 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365

2. Uložená měření

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	na odtoku z odlučovače tuků
Četnost sledování	2x ročně v rozmezí 6 měsíců
Typ vzorků	prostý

3. Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

EL	70 mg/l	0,087 t/r
----	---------	-----------

„m“ maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod (nepřekročitelná)

4. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod

Vzorky budou odebírány a vyhodnocovány akreditovanou laboratoří a výsledky rozborů ukládány pro případ kontroly u provozovatele čistícího zařízení.

Způsob provádění rozborů odpadní vody:

EL - ČSN 75 7505-6

5. Lokalizace místa vypouštění odpadních vod

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Hradec Králové
Identifikátor katastrálního území	646997
Název katastrálního území	Malšovice u Hradce Králové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st.p.č.1279
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-02-03-069
Hydrogeologický rajon	4360 Labská křída
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1042807, 640251

6. Podmínky

Dle § 18 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích mohou být kanalizací odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

6. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod je do 30.6.2021.**II. povoluje**

podle § 15 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla „**Odlučovač tuků**“

1. Údaje o vodním díle

- 1x Odlučovač tuků
- kanalizační přípojka, napojená do IO 422 areálové splaškové kanalizace

2. Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Hradec Králové
Identifikátor katastrálního území	646997
Název katastrálního území	Malšovice u Hradce Králové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st.p.č. 1279
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-02-03-069
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1042807, 640251

3. Účel povolované stavby

Čištění odpadních vod z kuchyně restaurace, znečištěných tuky, před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace.

III. povoluje

podle § 15 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla „**Kanalizace dešťová**“

1. Údaje o vodním díleIO 424 Kanalizace dešťová

- drenážní potrubí ze silnostěnného PP SN16 DN 300, celkové délky 908 m
- 33 ks plastových revizních šachet
- odvodňovací žlaby délky 761,5 m

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zpracovala 10.8.2016 společnost Global – Geo, s.r.o., Ing. Pavel Žaba, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1913/2004.

2. Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Hradec Králové
Identifikátor katastrálního území	646997
Název katastrálního území	Malšovice u Hradce Králové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 634, 635, 1279, p.p.č. 92/1, 386/1, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-02-03-069
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1042736, 640250; 1042796, 640278; 1042879, 640258; 1042924, 640204; 1042895, 640080; 1042708, 640136

3. Podmínky

Vsakování srážkových vod bude min. 1 m nad hladinou podzemní vody

4. Účel povolované stavby

Likvidace srážkových vod přes půdní vrstvy do vod podzemních v souladu s ČSN 75 9011 a ČSN 75 9010

IV. údaje k bodu I., II. a III.

1. Projektovou dokumentaci zpracovala v březnu 2017 společnost VPK Maurer s.r.o., pod č.zak.018/2016, projektant Ing. Jan Maurer, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické ČKAIT 0600516 a projektová dokumentace, zpracovaná v březnu 2017 Společností „SDRUŽENÍ Fotbal VPÚ AS“, VPÚ DECO Praha a.s., autorizovaný architekt Ing. ARCH. Jiří Ksandr ČKA 01 157.
2. Stavba bude zahájena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od zahájení stavby.

Odůvodnění

Dne 4.5.2017 podal žadatel Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3, zastoupený VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, žádost o povolení nakládání s vodami a povolení stavby „Fotbalový stadion Hradec Králové“, v rozsahu - IO 423 Odlučovač tuků (p.p.č. 1279) a IO 424 Kanalizace dešťová (st. p. 634, 635, 1279, p.p.č. 92/1, 386/1, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6) v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Odpadní vody z kuchyně restaurace budou předčištěny od extrahovatelných látek v odlučovači tuků. Následně budou vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem do veřejné kanalizace.

Srážkové vody ze střech tribun, spolu se zpevněnými plochami komunikací a z parkovišť situovaných v jižní, východní a západní části, budou odvodněny do vsakovacích podzemních objektů situovaných ve zpevněné ploše.

Vsakování je tvořeno drenážním potrubím DN 300 obsypaným štěrkem. Drenážní kanalizace je tvořena potrubím z plnostěnného PP SN16 s perforací 360° min. 200 cm²/bm, uloženým do rýhy šíře 1,2 m a výšce 0,5 m. Celá rýha bude vyložena geotextilií a vysypána práným štěrkem. Na lomech potrubí, v místě napojení bočních větví a pro napojení kanalizace z objektu budou osazeny revizní šachty RŠ1 až RŠ33.

Protože žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení, vodoprávní úřad podle § 115 odst. 10 vodního zákona („V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí), v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu, upustil od ústního jednání a místního šetření a vydal rozhodnutí bezodkladně, tj. bez oznámení zahájení řízení.

Doba povolení k nakládání s vodami byla stanovena v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu:

ve věci povolení nakládání s vodami a povolení stavby

§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (cestou zplnomocněného zástupce)

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

§ 33 odst. 1 správního řádu (zplnomocněný zástupce)

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,

ve věci povolení stavby

§ 27 odst. 2) správního řádu

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

ve věci povolení nakládání s vodami

§ 27 odst. 2) správního řádu

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3

Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 2x Projektová dokumentace zpracovaná v březnu 2017 společností VPK Maurer s.r.o., pod č.zak.018/2016, projektantem Ing. Jan Maurer, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické ČKAIT 0600516 a projektová dokumentace, zpracovaná v březnu 2017 Společností „SDRUŽENÍ Fotbal VPÚ AS“, VPÚ DECO Praha a.s., autorizovaný architekt Ing. ARCH. Jiří Ksandr ČKA 01 157
- 1x Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zpracovaný 10.8.2016 společností Global – Geo, s.r.o., Ing. Pavel Žaba, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1913/2004.
- Plná moc k zastupování z 27.4.2016
- Pověření pro pana Ing. Martina Zvolského z 21.7.2015
- MMHK OS
 - územní rozhodnutí zn. SZ MMHK/203069/2016 ST2/Ža z 9.2.2017
 - sdělení nabytí právní moci zn. SZ MMHK/203069/2016 ST2/Ža z 2.3.2017
 - souhlas dle § 15 stav. zák. zn. SZ MMHK/058218/2017 ST2/Ža z 31.3.2017
- Výpis z katastru nemovitostí – 7 listů

- Závazná stanoviska
 - KHS KHK, zn. S-KHSHK 07997/2017/2 z 28.4.2017
 - MMHK PP zn. MMHK/053644/2017/PP/Kad z 26.4.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. Souhlas s umístěním stavby zn. 12-920500 z 15.8.2016
- Vyjádření a stanoviska
 - MMHK OŽP zn. MMHK/053619/2017 ŽP1/Kov z 12.4.2017
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100721674 z 30.3.2017 a zn. 1092174959 z 3.4.2017
 - GridServices, s.r.o., zn. 5001483619 z 28.3.2017
 - Elektrárny Opatovice, a.s., z 21.4.2017
 - Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., zn. 754/THHK/2017/Zv z 18.4.2017
 - VAK HK, a.s., č.j. VAKHK/VHR/VJ/17/0103 ze dne 19.4.2017
 - Česká telekomunikační a.s., č.j. 575834/17 z 30.3.2017 a č.j. POS 413/17 z 12.4.2017
 - Magnalink, a.s., zn. 20160422-10 z 9.5.2016 a zn. 20160909-06 z 27.9.2016
 - Voafone Czech Republic a.s., zn. 160428-10583030 z 31.5.2016
 - MMHK OD, zn. SZ MMHK/053955/2017 OD1/Pac z 25.4.2017
 - Technické služby Hradec Králové, zn. TSHK/460/E/17 z 24.4.2017
 - Povodí Labe, s.p., č.j. PVZ/17/12827/Vn/0 z 21.4.2017 a č.j. PVZ/16/20843/Vn/0 z 10.8.2016

Upozornění dle vyjádření Technických služeb HK

V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení oznámit tuto skutečnost pověřenému pracovníkovi (Jana Meravá, tel. 495 402 658, mobil 731 131 219, e-mail: merava@tshk.cz). Je nepřipustné jakékoliv poškození této kanalizace.

Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Orientační souřadnice X,Y:

odlučovač tuků - 1042807, 640251

dešťová kanalizace - 1042736, 640250; 1042796, 640278; 1042879, 640258; 1042924, 640204; 1042895, 640080; 1042708, 640136

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Upozornění

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Podle § 12 odst. 4 zákona o vodách, ve smyslu zákona 150/2010 Sb., je nutno žádost o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami. V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezanikne, dokud o žádosti nebude pravomocně rozhodnuto.

Kaly z předčisticího zařízení budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, min. 1x za rok.

Výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod budou ukládány u provozovatele čistícího zařízení pro případ kontroly po dobu minimálně dvou let.

Stavebník je povinen písemně oznámit vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem (§120 odst. 1 stavebního zákona). S užíváním stavby pro

účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

Pro případ kontroly stavebník uchovává doklady v souladu s § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to:

- projekt skutečného provedení stavby, došlo-li ke změnám oproti schválenému projektu
- doklad o předání a převzetí stavby, byl-li vydán
- certifikát výrobku
- provozní řád odlučovače tuků
- doklad o nepropustnosti odlučovače tuků

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.



Marie Semotánová

otisk úředního razítka

Marie Semotánová
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3 – *cestou zplnomocněného zástupce*
2. VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki – *zplnomocněný zástupce*
3. Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
4. Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
6. Technické služby Hradec Králové, IDDS: 3aak9xj

Vypraveno dne:

