

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
1087457573 / 15.7.2016	12-920500	Medlík / 492112165	Hradec Králové / 15.8.2016

Věc:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES
Pro akci: „Fotbalový stadion Hradec Králové“

Obec: - Hradec Králové
Č. kat. - p.p.č. – 92/1, 92/6, 92/7, 98/11, 348/1, 386/1,2,3,4 – 387/1,2,3,4,5,6 – 389/1,3,4 – 457
– st.p.č. -624, 629, 634, 635, 1279, 1280 a 1281
Ul.- Malšovická
Kat.úz.: - Malšovice u Hradce Králové

Na základě Vaší žádosti ze dne 15.7.2016 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona
č. 458/2000 Sb.

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
zařízení ES
Pro akci: „Fotbalový stadion Hradec Králové“

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu
následujícího zařízení elektrizační soustavy :

35 kV zemní kabelové vedení – Hradec Králové – Malšovice u Hradce Králové

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 35 kV činí **1 m** po obou
stranách krajních kabelů.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořezy
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro
hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěna minimálně :

Stavba nového vnějšího oplocení - bude prováděna v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení vysokého napětí 35 kV.

Kabelové vedení vysokého napětí 35 kV je umístěno v zelených a zpevněných plochách podél Gočárova okruhu s kabelovou smyčkou do stávající transformační stanice č. HK-0680 „HK, Malšovice stadion“ v hloubce cca 100 -120 cm.

Při provádění stavby nového vnějšího oplocení nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení, k namačkání zeminy na kabely, k narušení výstražného krytí a kabelového lože.

Betonovou podezdívku oplocení, nebo betonové základy sloupků oplocení je třeba provést tak, aby všechny práce při údržbě, opravě, nebo rekonstrukci kabelů byly snadno proveditelné. Vzdálenost vnějšího okraje základu betonové podezdívky, nebo betonových základů sloupků oplocení od okraje krajního kabelu vysokého napětí 35 kV musí být alespoň **0,60 m**.

Případné podezdívky (základy) oplocení v místě křížení s kabelovým vedením 1 kV musí být provedeny tak, aby kabely byly z pod základu snadno a bezpečně vyjmutelné (v případě hlubšího založení základu otvor v betonovém základu).

Rekonstrukce vodovodu – bude křížovat stávající kabelové vedení vysokého napětí 35 kV.

Stávající kabelové vedení 35 kV je v místě křížení s navrženou rekonstrukcí vodovodu umístěno v travnatých plochách podél Gočárova okruhu v hloubce 100 -120 cm.

Při provádění rekonstrukce vodovodu nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení, k namačkání zeminy na kabely, k narušení výstražného krytí a kabelového lože.

V místě křížení rekonstrukce vodovodu se stávajícím kabelovým vedením 35 kV musí být dodržena ČSN 73 6005.

Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího kabelového vedení 35 kV a vodovodního potrubí musí být alespoň **0,40 m**. V případě, že je kabelové vedení uloženo v betonových trubkách, nebo žlebech, přesahujících vodovodní potrubí o 1 m na každou stranu, může být svislá vzdálenost snížena na **0,20 m**.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno ! V případě nejjasností, zejména s hloubkovým uložením kabelového vedení musí být provedeny ručně zemní sondy.

Ostatní stavební objekty dle předložené PD do ochranných pásem stávajícího zařízení elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. nezasáhnou.

ČEZ Distribuce a.s. souhlasí se stavbou : „Fotbalový stadion Hradec Králové“ za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb s.r.o. – č. 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 1.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :


- kabelové vedení VN –

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože, porušení výstražného krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN EN 50 110-1 (pracovní činnost v blízkosti elektrických zařízení) a jen po dobu nezbytně nutnou.
Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O případné vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 301 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Souhlas nabývá platnosti dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí (souhlasu) a jeho platnost dále trvá po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
region