

Váš dopis zn. ze dne: e-mail 23.3.2017
Naše značka: 831/THHK/2017/Zv
Za správnost: Zvěřina Michal - ☎ 495 279 169
Datum: 2.5.2017

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Alena Strahalová
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení pro stavbu **Fotbalový stadion Hradec Králové** Vám z titulu vlastníka sítě technické infrastruktury a budoucího vlastníka technologické části Předávací stanice na uvedené stavbě sdělujeme, že předložená dokumentace je v souladu se závěry z konzultačních jednání zmíněných na str. 3 a 4 technické zprávy, část D, příloha 02.

Vzhledem k dosud neuzavřenému jednání o ceně tepla pro toto budoucí odběrné místo může dojít k oddělení temperance hrací plochy již na primární straně a tedy k částečné změně uvažované koncepce (rozdělení na 2 samostatně měřená odběrná místa).

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. požaduje být přizváno ke konzultačním jednáním v průběhu zpracování dalších stupňů PD včetně souboru MaR.

Naše vyjádření platí do 2.5.2018, před uplynutím doby platnosti může být na požádání prodlouženo.

S pozdravem

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.**

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové
(IČ) 25282174 DIČ: CZ25282174

Ing. Petr Juránek
investiční náměstek