

Akce : **VFN Praha – Neurologická klinika – stavební úpravy CT
Pavilon D5, Neurologická klinika, Kateřinská 30, Praha 2
Dokumentace pro provedení stavby DPS**

Investor : **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2
128 00 Praha 2**

PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTÍ PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY

Složení komise:

-předseda komise: RDG Klinika, lékař specialista - MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

-členové komise: RDG Klinika, radiologický asistent - Bc. Vladimír Smékal

oddělení elektroúdržby – Ing. Vladimír Brabec

projektant elektro - Ing. P.Vurbs (AZ elektroprojekce s.r.o.)

HIP - Ing. arch. J. Radosta (Karlínblok, s.r.o.)

T. Václavík (Projekty lékařské a laboratorní technologie)

Podklady pro vypracování protokolu:

Výkresová dokumentace, ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1 a související.

Posuzované místnosti:

Č.M. - NÁZEV MÍSTNOSTI

1.51 – PŘÍPRAVNA

1.1) Rozhodnutí:

Místnost byla určena dle ČSN 33 2000-7-710, tab.B.1 jako typ zdravotnického prostoru 6 vyšetřovna nebo ošetrovna, skupina zdravotnických prostor 1, klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory – bez bezpečnostního napájení

Zdůvodnění:

Zdravotnický prostor, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha zdroje nemůže způsobit ohrožení života

Posuzované místnosti:

Č.M. - NÁZEV MÍSTNOSTI

1.46 – VYŠETŘOVNA CT

1.2) Rozhodnutí:

Místnost byla určena dle ČSN 33 2000-7-710, tab.B.1 jako typ zdravotnického prostoru 8 radiologická diagnostická a terapeutická místnost, skupina zdravotnických prostor 1, klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory – bez bezpečnostního napájení

Zdůvodnění:

Zdravotnický prostor, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha zdroje nemůže způsobit ohrožení života

Posuzované místnosti:

1.45, 1.47-1.50, 1.51a, 1.52-1.53 – OSTATNÍ MÍSTNOSTI

1.3) Rozhodnutí:

Tyto místnosti se nezařazují dle ČSN 33 2000-7-710, tab.B.1 jako zdravotnické prostory

Závěr :

Zařazení místnosti do některého z typů se opakovaně kontroluje ve lhůtách podle platných ČSN při periodických revizích. Při změně charakteru místnosti je nutno nově určit typ místnosti a překontrolovat, zda stávající realizované požadavky vyhovují změněným podmínkám.

Podpisy:

Bc. Vladimír Smékal

Ing. Vladimír Brabec

Ing. P.Vurbs (AZ elektroprojekce s.r.o.)

Ing. arch. J. Radosta (Karlínblok, s.r.o.)

T. Václavík (Projekty lékařské a laboratorní technologie)

Předseda:

MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

V Praze 22.9.2017