

označení	kabel	Z	č. místnosti	DO	č. místnosti	poznámka	množství [m]
R24-MDO							
WL1	CXKH-R -J 5x16	R24-MDO	CHODBA	R-DO	1.54	ROZVADĚČ DO	15
WL101	CXKH-R -J 3x1,5	R24-MDO	CHODBA	SVÍTIDLA	1.52,1.52a,1.53	OSVĚTLENÍ	50
	CXKH-R -O 2x1,5			SPÍNAČE	dtto	OSVĚTLENÍ	10
	CXKH-R -O 3x1,5			SPÍNAČE	dtto	OSVĚTLENÍ	20
WL102	CXKH-R -J 3x1,5	R24-MDO	CHODBA	SVÍTIDLA	1.46,1.51,1.51a	OSVĚTLENÍ	70
	CXKH-R -O 2x1,5			SPÍNAČE	dtto	OSVĚTLENÍ	10
	CXKH-R -O 3x1,5			SPÍNAČE	dtto	OSVĚTLENÍ	40
WL103	CXKH-R -J 3x1,5	R24-MDO	CHODBA	SVÍTIDLA	1.48,1.49,1.50,1.47,1.45	OSVĚTLENÍ	70
	CXKH-R -O 2x1,5			SPÍNAČE	1.48,1.49,1.50,1.47,1.45	OSVĚTLENÍ	30
	CXKH-R -O 3x1,5			SPÍNAČE	1.48,1.49,1.50,1.47,1.45	OSVĚTLENÍ	40
WL201	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.53,1.52a	ZÁSUVKY	30
WL202	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.53,1.52a	ZÁSUVKY	30
WL203	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.53,1.52	ZÁSUVKY	30
WL204	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.53,1.52	ZÁSUVKY	30
WL205	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.52	ZÁSUVKY	20
WL206	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.46	ZÁSUVKY	20
WL207	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.46	ZÁSUVKY	20
WL208	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.51a	ZÁSUVKY	15
WL209	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.51a	ZÁSUVKY	15
WL210	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.51	ZÁSUVKY	20
WL211	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.51	ZÁSUVKY	20
WL212	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.51	ZÁSUVKY	20
WL213	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.47,1.50,1.51,1.52,1.53	ZÁSUVKY	70
WL214	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.45	ZÁSUVKY	40
WL215	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.45	ZÁSUVKY	40
WL216	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.45	ZÁSUVKY	40
WL217	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.45	ZÁSUVKY	40
WL218	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.45	ZÁSUVKY	40
WL219	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.45	ZÁSUVKY	40
WL220	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	ZÁSUVKY 230V, 16A	1.45	ZÁSUVKY	40
WL240	CXKH-R -J 3x2,5	R24-MDO	CHODBA	RACK SLP	CHODBA	NAPÁJENÍ RACKU SLP	10
WL301	CXKH-R -J 3x6	R24-MDO	CHODBA	KLIMA JEDNOTKA 2.01	DVŮR -TERÉN	NAPÁJENÍ KLIMATIZACE	70

WL302	CXKH-R -J 3x6	R24-MDO	CHODBA	KLIMA JEDNOTKA 3.01	2.NP FASÁDA	NAPÁJENÍ KLIMATIZACE	10
WL303	CXKH-R -J 3x1,5	R24-MDO	CHODBA	FANCOIL 1.01	1.46	NAPÁJENÍ FANCOILŮ	20
WL303.1	CXKH-R -J 12x1,5	FANCOIL 1.01	1.46	FANCOIL 1.02	1.46	PROPOJENÍ RELEOVÝCH SKŘÍNEK FANCOILŮ	20
WL303.2	CXKH-R -O 7x1,5	FANCOIL 1.01	1.46	OVLADAČ FANCOILŮ NA STĚNĚ	1.46	PROPOJENÍ RELEOVÉ SKŘÍNKY A OVLADAČE	15
WL305	CXKH-R -J 3x1,5	R24-MDO	CHODBA	ČASOVÉ DOBĚHY VENTILÁTORKŮ	1.47,1.50,1.51,1.52a	NAPÁJENÍ VENTILÁTORKŮ	40
	CXKH-R -O 3x1,5				dtto	PROPOJENÍ TLAČÍTEK A ČASOVÝCH DOBĚHŮ	20
R-DO							
označení	kabel	Z	č. místnosti	DO	č. místnosti	poznámka	množství [m]
WL151	CXKH-R -J 3x1,5	R-DO	1.54	SVÍTIDLA	1.46,1.51,1.52,1.52a,1.53	OSVĚTLENÍ	150
	CXKH-R -O 2x1,5			SPÍNAČE	dtto	OSVĚTLENÍ	10
	CXKH-R -O 3x1,5			SPÍNAČE	dtto	OSVĚTLENÍ	40
WL1	CXKH-R -J 3x6	R-DO	1.54	TRANSFORMÁTOR ZIS	1.51a	PŘÍVOD DO TRANSFORMÁTORU ZIS-DO	5
WL2	CXKH-R -O 2x6	TRANSFORMÁTOR ZIS	1.51a	R-DO	1.54	VÝVOD Z TRANSFORMÁTORU ZIS-DO	5
WS3	J-H(ST)H...BD 2x2x0,8	R-DO	1.54	TRANSFORMÁTOR ZIS	1.51a	PŘIPOJENÍ SENSORU TEPLoty V TRANSFORMÁTORU ZIS-DO	5
WS4	J-H(ST)H...BD 2x2x0,8	R-DO	1.54	PANEL SIGNALIZACE PORUCH ZIS	1.46, 1.52	SBĚRNICE PŘIPOJENÍ PANELŮ SIGNALIZACE ZIS	15
WL251	CXKH-R -J 3x2,5	R-DO	1.54	ZÁSUVKY 230V, 16A, ZIS-DO	1.51	ŽLUTÉ ZÁSUVKY ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY	30
WL252	CXKH-R -J 3x2,5	R-DO	1.54	ZÁSUVKY 230V, 16A, ZIS-DO	1.51	ŽLUTÉ ZÁSUVKY ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY	30
WL253	CXKH-R -J 3x2,5	R-DO	1.54	ZÁSUVKY 230V, 16A, ZIS-DO	1.46	ŽLUTÁ ZÁSUVKA ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY	40
WL254	CXKH-R -J 3x2,5	R-DO	1.54	ZÁSUVKY 230V, 16A, ZIS-DO	1.46	ŽLUTÁ ZÁSUVKA ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY	40
WL255	CXKH-R -J 3x2,5	R-DO	1.54	ZÁSUVKY 230V, 16A, ZIS-DO	1.46	ŽLUTÁ ZÁSUVKA ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY	55
WL256	CXKH-R -J 3x2,5	R-DO	1.54	ZÁSUVKY 230V, 16A, ZIS-DO	1.46	ŽLUTÁ ZÁSUVKA ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY	55
WL257	CXKH-R -J 3x2,5	R-DO	1.54	ZÁSUVKA 230V, 16A, ZIS-DO	1.46	ŽLUTÁ ZÁSUVKA ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY	40
R-CT							
označení	kabel	Z	č. místnosti	DO	č. místnosti	poznámka	množství [m]
WL401	CXKH-R -O 7x1,5	R-CT	1.51a	SESTAVA 2x TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ+LED KONTROLKA	1.52	OVLADAČ PRO NOUZOvý STOP A ZNOVU-NAJETÍ CT	5
WL402	CXKH-R -O 3x1,5	R-CT	1.51a	1x TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ	1.46	OVLADAČ PRO NOUZOvý STOP CT	5
WL403	CXKH-R -O 3x1,5	R-CT	1.51a	1x TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ	1.46	OVLADAČ PRO NOUZOvý STOP CT	15
WL404	CXKH-R -O 3x1,5	R-CT	1.51a	1x TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ	1.51a	OVLADAČ PRO NOUZOvý STOP CT	5
WL405	CXKH-R -J 5x1,5	R-CT	1.51a	NÁVĚSTNÍ VÝSTRAŽNÝ NÁPIS: NEVSTUPOVAT / KONTROLOVANÉ PÁSMO	1.51,1.50,1.45	PROSMYČKOVÁNÍ KABELU TŘEMI NÁVĚSTÍMI	30
WL406	CXKH-R -J 3x1,5	R-CT	1.51a	NÁVĚSTNÍ VÝSTRAŽNÝ NÁPIS: NEVSTUPOVAT	1.52	-	5
VODIČE POSPOJOVÁNÍ							
	CY 25 zž					UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD	40
	N2XH-O 25 zž					VODIČ POSPOJOVÁNÍ	40
	N2XH-O 16 zž					VODIČ POSPOJOVÁNÍ	60
	N2XH-O 10 zž					VODIČ POSPOJOVÁNÍ	20
	N2XH-O 6 zž					VODIČ POSPOJOVÁNÍ	200