

**Lahučká Blanka**  
**laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních vod**  
 Zelená 238, 530 03 Pardubice  
 IČO 66299331, tel. 731 473 400



## VÝSLEDKY ROZBORU VODY

Akce:	Zak. číslo:	<b>50 - 2016</b>
<b>Hradec Králové - stadion</b>		
Číslo vzorku:	103	Místo odběru:
Datum odběru:	20.7.2016	Hloubka odběru:
Datum rozboru:	21.7.2016	Množství vody:
		J 2 1,3 m 1l

Vnější vlastnosti			
Barva:	bezbarvá	Sediment:	hnědý
Průhlednost:	průhledná	Zápach při 20°C:	bez

Rozbor:			
pH:	7,45	Oxid uhličitý [mg/l]:	
Vodivost [μS]:	x	volný:	52,32
Tvrdost[°N]		vázaný:	107,80
přechodná:	13,72	příslušný:	32,11
trvalá:	10,36	agresivní na vápno:	10,82
celková:	24,08	agresivní na železo:	20,21
Manganistanové		Vápenaté soli [mg/l]:	130,26
číslo [mg O <sub>2</sub> /l]:	nestanoveno	Hořečnaté soli [mg/l]:	25,54
Chloridy:	nestanoveno	Sírany [mg/l]:	177,71

### Celkové hodnocení:

Voda je zásaditá, tvrdá, s dosti vysokou uhličitánovou tvrdostí.

**Voda dle ČSN EN 206 není agresivní**