

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 02. 08. 2019

ZADAVATEL: Město Nové Město nad Metují
Sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Jednající: Petr Hable
IČO: 00272876

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám na základě předchozí žádosti.

Dotaz č.1:

Jaká je stavební výška odvodňovacího žlabu EN 2000?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část“:

Vzhledem k tomu, že spád nivelety komunikace je téměř nulový, tak se tato skutečnost řeší návrhem rozdílu výšky odvodňovacího žlabu. Z tohoto důvodu je navržena proměnná výška v tomto rozsahu: Minimální výška žlabu - 280 mm a maximální výška žlabu - 380 mm.

„Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část“:

Výška žlabu je konstantní - 150 mm.

S pozdravem

.....
Radim Pala, DiS.

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností