



vutbes713fee60

Odesláno / doručeno prostřednictvím  
Elektronického nástroje Tender arena

**Váš dopis čj. ze dne**

**Naše čj.**  
VUTBR/133311/2019

**Vyřizuje/linka**  
Hana Blažková/5325

**Brno**  
06.08.2019

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 - Výměna chladiče pro Fakultu podnikatelskou**

**Vysoké učení technické v Brně**, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, jakožto veřejný zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 6. 8. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. K uvedené žádosti poskytuje níže uvedené vysvětlení:

***DOTAZ DODAVATELE:***

*V zadávací dokumentaci je požadováno identické zařízení od stejného výrobce, proto bychom se chtěli dotázat, zda je možné nahradit toto zařízení od jiného výrobce se shodnými parametry a rozměry. Náš dotaz podáváme z důvodu, že požadované zařízení Aermec je v České Republice zastoupeno pouze jediným dodavatelem.*

**Odpověď:**

Zdroj chladu je součástí současného uceleného a komplexního řešení strojovny chladu objektu Fakulty podnikatelské, Kolejní 4, Brno. Z důvodu potřeby zajištění řádné funkčnosti a nezbytné interoperability celého systému, stejně jako předejití možným obtížím v souvislosti se zajišťováním servisu a provozu zařízení jako celku, požaduje zadavatel realizaci zakázky dle zadávací dokumentace.

Dodatečné vysvětlení zadávací dokumentace se považuje za doručené okamžikem jeho odeslání ve formě datové zprávy prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena do uživatelských účtů uchazečů, kteří se v elektronickém nástroji zaregistrovali a zveřejněním na profilu zadavatele.

Mgr. Petr Jelínek  
vedoucí Odboru veřejných zakázek