



LEGENDA ROZVODU PLYNU:

- + — + — NÍZKOTLAKÝ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU NOVÝ
— ++ — ODVĚTRÁNÍ PLYNOVODU DO VENKOVNÍHO PROSTORU
— + — + — NÍZKOTLAKÝ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU STÁVAJÍCÍ
— x — x — x — DEMONTOVANÉ POTRUBÍ

POTRUBÍ: Os – Ocelové svařované trubky závitové (do DN50 včetně) dle ČSN 425710 (značeno jmenovitým rozměrem DN)
Os – Ocelové svařované trubky bezešvé (od DN65 včetně) dle ČSN 425715 (značeno jmenovitým rozměrem DN)

POZNÁMKY: OCELOVÉ POTRUBÍ SPOJOVAT SVAŘOVÁNÍM PLAMENEM

Ing.Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Dětský domov, Základní škola a Střední škola Duchcov, rekonstrukce plynové kotelny		
STAVEBNÍK:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 400 01 Ústí nad Labem		
DÍL PD:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ D1.4.3. VYTÁPĚNÍ	MĚŘÍTKO:	-
		DATUM:	5/2019
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO KOPIE:
PLYN-AXONOMETRIE			
ČÍSLO PŘÍLOHY:	REVIZE:	STUPEŇ PD:	
D1.4.3.b) - 03	-	DPS	