

Uveřejněno na profilu zadavatele: 13. 8. 2019

Adresa profilu zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=00246433>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Stavební úpravy požární zbrojnice

Zadavatel: Město České Velenice
Sídlo: Revoluční 228, 378 10 České Velenice
IČO: 002 46 433

Pověřená osoba: recte consulting s.r.o.
Sídlo: Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 072 54 644
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Stavební úpravy požární zbrojnice**, a to zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz č. 1:

Ve výkresu D1-b06 (půdorys 1.NP nový stav) je zakreslena AI stěna ozn. D16, ale v PBR tato stěna uvedena, ani zakreslena není. Rovněž tak ve výpisu prvků D1.1b-11 je stěna D16 popsána jako požáru odolná, ale u odolnosti je uvedeno: bez požadavku.

Odpověď zadavatele:

AI stěna D16 je bez požární odolnosti. Ve výpisu prvků a skladeb byl ve stěně D16 chybný text – zadavatelem opraveno. Aktualizovaný Výpis prvků a skladeb zveřejnil zadavatel na profilu zadavatele jako součást tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Ve výpisu prvků D1.1b-11 chybí listy 15-19 (část výpisu otvorů stěna D18, truhlářské výrobky a zámečnické výrobky).

Odpověď zadavatele:

D1.1b - 11 Výpis prvků a skladeb zadavatel doplnil o chybějící strany a zveřejnil na profilu zadavatele.

Dotaz č. 3:

Vestavná skříň T4 – budou pouze police, anebo i dveře (posuvné, otevíravé). Ve výpisu prvků IKEA jsou pouze otevřené policové systémy, žádné dveře.

Odpověď zadavatele:

T4 bude včetně dveří, viz. aktualizovaný Výpis prvků a skladeb.

Vzhledem k povaze díla rozhodl zadavatel dodatečně uskutečnit prohlídku místa plnění, a to dne 21. 8. 2019 od 13:00 hodin se srazem účastníků u požární zbrojnice (místa stavby).

S ohledem na úpravu zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel současně v souladu se zákonem lhůtu pro podání elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do **19. 8. 2019 do 9:00 hodin** se ruší. Nově zadavatel stanovil lhůtu pro podání elektronických nabídek **do 2. 9. 2019 do 9:00 hodin**.

.....
za správnost Jana Kobělušová

příloha uvedená v textu