



LEGENDA VZT

- VZT potrubí
- Tepelná a hluková izolace 40mm vč. polepu Al folií
- Požární izolace s odolností 30 min.
- HL Horní líc, měřeno od stropu
- DL Dolní líc, měřeno od podlahy
- Množství větracího vzduchu m³/hod
- 500x500 Dimenze potrubí (mm)
- Regulační nebo uzavírací klapka
- Požární klapka
- Tlumič hluku
- Pružná manžeta
- Flexibilní potrubí - hadice
- Stěnová mřížka (2ks)
- Podříznuté dveře
- Odsávací talířový ventil
- Vířivá stropní vyústka
- Ventilátor

Rádusy u VZT dílů potrubí jsou standardní s výjimkou případů, kdy je rádius u VZT dílů potrubí uveden na výkresu. Všechna kolena VZT rozvodů jsou opatřena vodicími plechy. Všechny rozbočky a odbočky jsou opatřeny náběhy.

SO-06

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo	Název místnosti	Plocha	Sk.	Podlaha	Stěny	Úprava stěn
6.101	CHODBA I.	13,82	st.	keramická dlažba	omítka vápenná štuková	keramický sokl v.0,10m omývateľný nátěr 1,50m
6.102	CHODBA II.	14,79	st.	keramická dlažba	omítka vápenná štuková	keramický sokl v.0,10m
6.103	NÁRAĐOVNA II.	21,53	st.	keramická dlažba	omítka vápenná štuková	keramický sokl v.0,10m
6.104	NÁRAĐOVNA II.	16,98	st.	keramická dlažba	omítka vápenná štuková	keramický sokl v.0,10m
6.105	TĚLOCVIČNA I.	270,40	st.	dřevěné palubky	omítka vápenná štuková	
6.106	TĚLOCVIČNA II.	324,12	st.	dřevěné palubky	omítka vápenná štuková	

Zodp. projektant	ing. Roman Petr	Vypracoval	ing. Roman Petr	VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE projekce	
Investor:		MÚ Nové Město nad Metují		Ing. Roman Petr	
Akce:		NUCENÉ ODVĚTRÁVÁNÍ TĚLOCVIČEN S REKUPERAČÍ V ZŠ MALECÍ		Profese:	VZDUCHOTECHNIKA
Název:		PŮDORYS A ŘEZY		Stupeň	DPS
				Zakázkové číslo	2018/60
				Datum	XII.2018
				Počet formátů	4x A4
				Měřítko:	1:100
				Číslo výkresu:	VZT-2