



**Město Bojkovice**  
Sušilova 952, 687 71 Bojkovice

VÁŠ DOPIS ZN.: 91.1.1  
ZE DNE:  
NAŠE SPIS. ZN.:  
ČÍSLO JEDNACÍ: /ORMŽP

VYŘIZUJE: Petrášová  
TELEFON: 572 610 435  
E-MAIL: mesto@bojkovice.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0  
DATUM: 14.08.2019  
VYPRAVENO: 14.08.2019

## Doplňující informace k zakázce malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Veřejná zakázka je zadávána dle postupů Směrnice č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „Směrnice“).

Název zakázky **Snížení energetické náročnosti VO Bojkovice MŽP 2019**

*Dotaz uchazeče*

**Dotaz č. 1: připouští zadavatel, aby uchazeč do nabídky navrhnul svítidlo, jehož prvek pro horizontální vyklánění na výložníku je v rozsahu -15° až +15° při splnění zadání parametrů světelně technických výpočtů?**

V textové části „Technické požadavky na svítidla, sloupy a rozvaděče“ je požadován náklon -20° až +20°. Skutečně existují v řešené lokalitě stávající světelná místa s úhlem vyložení vyžadujícím náklon svítidla – nebo + 20°? Z praxe víme, že už úhel – 15° do + 15° je naddimenzovaný a v praxi nevyužívaný, proto se ptáme, zda se taková místa skutečně v řešení předmětu veřejné zakázky objevují. V opačném případě by se jednalo o parametr bezdůvodný vzhledem k technickému řešení a v rozporu s podstatou veřejných soutěží.

**Odpověď:** Projektant v rámci konceptu pro celé město zvolil náklony právě -20° až +20°, aby město dokázalo vyřešit všechny vzniklé situace bez nutnosti dalších montážních úprav, tzn. i pro budoucí použití.

Mgr. Petr Viceník, v.r.  
starosta města