



LEGENDA:

- RE

-

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- RS1.1-

-

PODRUŽNÝ ROZVADĚČ 1.NP
- ATS

-

AUTOMATIKA PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ A ROZVADĚČ ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ
- MG

-

MOTORGENERÁTOR 42 kVA / 33,6 kW, 400V
- UPS

-

ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 40 kVA / 40 kW, 400V
- OS1

-

ZÁLOHOVANÝ ROZVADĚČ SERVEROVNY
- OS2

-

ZÁLOHOVANÝ ROZVADĚČ SERVEROVNY
- RS3.2-

-

ZÁLOHOVANÝ ROZVADĚČ 2.NP
- ZÁSUVKA 230V/16A
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- KABELOVÁ TRASA ULOŽENÁ V PLASTOVÉ VKLÁDACÍ LIŠTĚ

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

- OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------------------|---------|
| Vypracoval: | Ing. Bohuslav Šulák | | | |
| Projektant: | Ing. Bohuslav Šulák | | | |
| Zak. číslo: | 0419-05 | | | |
| Soubor: | Silnoproudá elektrotechnika | | | |
| Zadavatel: | STATURÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1/2, 434 69 Most | | | |
| Stavba: OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE MOST Majakovského 12 NOUZOVÉ NAPÁJENÍ | | | Formát: | 2xA4 |
| | | | Účel: | ZD |
| | | | Datum: | 05/2019 |
| | | | Měřítko: | 1:125 |
| Název: PŮDORYS 1.NP | | | Číslo výkresu: | E04 |