

LEGENDA:

RE	-	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
RS1.1	-	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ 1.NP
ATS	-	AUTOMATIKA PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ A ROZVADĚČ ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ
MG	-	MOTORGENERÁTOR 42 kVA / 33,6 kW, 400V
UPS	-	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 40 kVA / 40 kW, 400V
OS1	-	ZÁLOHOVANÝ ROZVADĚČ SERVEROVNY
OS2	-	ZÁLOHOVANÝ ROZVADĚČ SERVEROVNY
RS3.2	-	ZÁLOHOVANÝ ROZVADĚČ 2.NP
	-	ZÁSUVKA 230V/16A
	-	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
	-	KABELOVÁ TRASA ULOŽENÁ V PLASTOVÉ VKLÁDACÍ LIŠTĚ

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval:	Ing. Bohuslav Šulák			
Projektant:	Ing. Bohuslav Šulák			
Zak. číslo:	0419-05			
Soubor:	Silnoproudá elektrotechnika			
Zadavatel:	STATURÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1/2, 434 69 Most			
Stavba:	OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE MOST Majakovského 12 NOUZOVÉ NAPÁJENÍ		Formát:	2xA4
			Účel:	ZD
			Datum:	05/2019
			Měřítko:	1:125
Název:	PŮDORYS 2.NP		Číslo výkresu:	E05