

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.7 K VZ „LL Lázně Kynžvart – přestavba lázeňského domu Záboj“**

**DOTAZ:**

Dobrý den,

Zpracováváme nabídku akce **„LL Lázně Kynžvart – přestavba lázeňského domu Záboj“** a prosím o zodpovězení dalších následujících dotazů:

= v zadávacím VV – Příloha č.2 v oddíle EPS nejsou položky na Pokládku propojovacího kabelu mezi LD Orlík a LD Záboj (o jejich použití se mluvilo na prohlídce stavby). Tyto položky jsem našel ve výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace, ale není to výkaz výměr do soutěže, k vyplnění.

Budou tyto položky doplněny, nebo máme ocenit výkaz výměr tak jak je nyní?

**ODPOVĚĎ:**

Ve výkaze výměr k vyplnění (do soutěže) je zmiňovaný kabel uveden v položce č.101 (kabel k propojení ústředěn TCEKPFLE 3x4x0,8 mm<sup>2</sup>). K propojovacímu kabelu dále přináležejí položky 102, 95,96 a části položek v oddíle Zemní práce, Komunikace pozemní, Ostatní konstrukce a práce, bourání