

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.9 K VZ „LL Lázně Kynžvart – přestavba lázeňského domu Záboj“

DOTAZ:

Dobrý den,

Požádal bych vás o specifikaci elektromagnetického ventilu PEVEKO u plynovodu, chybí projektová dokumentace k plynu.

ODPOVĚĎ:

Plynové zařízení: před vstup do stávající plynové kotelny bude na plynovodním potrubí osazen samočinný uzávěr plynu. Uzávěr bude umístěn uvnitř objektu na přívodním potrubí .Ventil bude ovládán signálem z EPS.

Jako referenční prvek byl zvolen havarijní elektromagnetický ventil přírubový středotlaký s ručním přestavěním pro DN 50 – 100 .

Projektová dokumentace k plynu není k dispozici, jelikož na plynovodním rozvodu (vnitřní rozvod) dochází pouze k zásahu vložením havarijního ventilu. Žádné jiné rozvody nejsou realizovány.