

■
dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 1674637/2019

Sp. zn.:

S-MHMP 1408225/2019

Vyřizuje/tel.:

Ing. Zuzana Hraničková

236 005 833

Počet listů/příloh: **3/0**

Datum:

20.08.2019

Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce“

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 6.8.2019 obdržel žádosti dodavatelů
o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejňuje včetně přesného znění žádosti
na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu				
1.	1. SO 05 Odvodnění území:				
	30	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus 30,000
	Kde se šachty v PD nacházejí? Jaké jsou hloubky šachet.				
Informace poskytnutá zadavatelem					
Jedná se veškeré šachty v řešeném území (RŠ A1-A9, RŠ B1-B11 a RŠ C1-C10), zakresleny ve výkresu „D.3.2.Odvodnění území – situace“.					
Hloubky šachet jsou různé 18 ks šachet je do hloubky maximálně 3,5m, 12 ks šachet je do hloubky maximálně 4,5m. Přesné hloubky šachet jsou patrné z podélných profilů (výkresy „D 3.3. Podélné profily – větev A, D3.4. Podélné profily – větev B, D 3.5. Podélné profily – větev C“).					
2.	2. SO 05 Odvodnění území:				
	42	K	939326111	Kanalizační vpust' ploch ze ŽB tř. C 16/20 v odvodňovacích žlábech	kus 11,000
	Kde se šachty v PD nacházejí? Jsou tyto kanalizační vpusti ze ŽB?				
Informace poskytnutá zadavatelem					
Šachty se nacházejí v místě odtokového kanálku / žlábků lemující květinové záhony (RŠ A3, A5, A7, A8, B8, B9, B10, B11, C6, C7, C8) zakresleny ve výkresu „D.3.2.Odvodnění území – situace“. Ano kanalizační vpusti jsou ze ŽB.					
3.	3. Dále na situaci odvodnění jsou 3 vpusti UV1, UV2,UV3, které dle našeho názoru chybí ve VV. Prosíme o doplnění do VV.				
	Informace poskytnutá zadavatelem				
	Vpusti jsou součástí položky výkazu výměr část 05 – Odvodnění území, položka č. 30 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400.				
4.	4. SO 06 Vegetační úpravy:				
	62	M	13010302	šablona "hvězda - ocelová pásovina 7x120mm, s navařenými trny z roxoru	kus 2,000
	Prosíme o bližší informace k položce a kontrolu počtu (dle situace vegetačních úprav 12 ks hvězd letničkový záhon 3).				
Informace poskytnutá zadavatelem					

	Šablona „hvězda“ je používána jen při výsadbě ornamentu jako vodítko, není trvale instalována do záhonu. Počet 2 ks je správný, 1ks je počítán jako rezerva.
--	--

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý

ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

- otisk úředního razítka -
podepsáno elektronicky