

■
dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 1682532/2019

Sp. zn.:

S-MHMP 1408225/2019

Vyřizuje/tel.:

Ing. Zuzana Hraničková

236 005 833

Počet listů/příloh: 4/1

Datum:

22.08.2019

Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce“

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 2

podle ustanovení § 98 a § 99 násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky zahájené dne 6.8.2019 obdržel dne 20. 8. 2019 žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejňuje včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1.	<ul style="list-style-type: none"> Atypické prvky pro stožáry VO (Godelman) uvedené v TZ D 2.1. nejsou v PD ani ve VV.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p><i>Atypické prvky pro stožáry jsou uvedeny v PD v D.2.1 Technická zpráva. Přesná specifikace bude určena v rámci dodávky betonových prefabrikátů – dílenské výrobní dokumentace (dle technických možností výrobce).</i></p> <p><i>Ve výkazu výměr jsou tyto prvky zahrnuty v běžných metrech běžných rovných kusů v části 04 Komunikace a zpevněné plochy, položka č. 31 Betonová obruba atyp plochá š. 24 cm, ref. Godelmann - rovný typ - Beton ferro Sandstein, 24/10 cm.</i></p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> V TZ D2.1. uvedeno použití geomříže, prosíme o specifikaci.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p><i>Geomříž výtuzná tuhá dvouosá, oka 40x40, pevnost v tahu podélně min. 40/40 kN/m.</i></p>
3.	<ul style="list-style-type: none"> Ve výkazu výměr krycí vrstva mlátu - pěšina uveden referenční výrobek Parkdecor dle PD je to vrstva MZK.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p><i>Pro pěšinu na hrázi o ploše 443 m2 bude použita technologie MZK jak je uvedeno v PD D.2.1 Technická zpráva.</i></p> <p><i>Zadavatel upřesňuje, že v části 04 Komunikace a zpevněné plochy, položka č. 11 Krycí vrstva mlátu z ŠD tl 40 mm – pěšina a položka č. 13 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm – pěšina, je dodavatel povinen zohlednit realizaci cesty technologií MZK.</i></p>

4.	<ul style="list-style-type: none"> Podklad ze štěrkodrtě tl. 60 mm – Parter dle dodavatele musí být i tato vrstva referenční výrobek Parkdecor.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Podklad ze štěrkodrtě pro plochu parteru v ploše 3061 m², část 04 Komunikace a zpevněné plochy, položka č.12 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm je součástí technologie ref. Parkdecor, tzn. nejedná se o běžné kamenivo.</i>
5.	1.) Objekt Veřejné osvětlení – položka č. 146 se nenačítá do celkové ceny
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel uveřejňuje opravený soubor soupisu prací „Soupis prací- Příloha 09 veřejné osvětlení“.</i>
6.	2.) Objekt komunikace – položka č. 48 „Přesun hmot pro pozemní komunikace“ – množství neodpovídá skutečnosti
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel potvrzuje, že platí množství uvedené ve výkazu výměr. Množství přesunu hmot v objektu komunikací je automaticky generováno z příslušných položek URS. U tzv. „R“ položek je množství dopočítáno na základě dostupných výměr.</i>
7.	3.) Prosíme o přesnou specifikaci materiálu užitých pro provedení mlatových povrchů – rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Specifikace viz vysvětlení bod 3.</i>
8.	4.) Objekt komunikace – položka č. 45 (geomříže) – žádáme o specifikaci uvažovaného materiálu
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Specifikace viz vysvětlení bod 2.</i>

9.	5.) Objekt 06 Vegetační úpravy – rozpor ve specifikaci mobiliáře (velikost odpadkového koše) položka 70 dle TZ 100I, dle rozpočtu 40I
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel potvrzuje, že platí informace uvedené v PD v části D.1.1 Technická zpráva, požadovaný objem odpadkových košů je 100 l. Jelikož je v popisu položky v rozpočtu nesprávný údaj o objemu košů (40 l), zadavatel tímto stanovuje, že účastníci řízení nebudou při oceňování této položky k nesprávnému popisu v rozpočtu přihlížet a tuto položku jsou povinni ocenit pro koše o objemu 100 l.</i>
10.	6.) Položka ř. 22 a 56 objekt květinové záhony není uveden počet m.j.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Počet měrných jednotek není uveden záměrně, zálivka bude realizována automatickým závlahovým systémem, který je realizován v rámci této zakázky. Tyto položky jsou uvedeny proto, že jsou nezbytné pro zdárný růst rostlin.</i>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 4.9.2019 do 10:00 hodin.

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý

ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

- otisk úředního razítka -
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. profil zadavatele
2. spis