



Statutární
město **Kladno**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

ZADAVATEL: Statutární město Kladno
Sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor
IČO: 00234516

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Novostavba budovy Archivu OV MMK

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Novostavba budovy Archivu OV MMK“ žádost o vyjasnění zadávací dokumentace

Uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), žádá zadavatele veřejné zakázky s názvem „Novostavba budovy Archivu OV MMK“ o poskytnutí vysvětlení k níže uvedeným dotazům:

Dotaz č. 1

V předaném výkazu výměr Novostavba budovy, část 1 BO1 Pol. je uvedena pol.č.4 a č.5 – oddílu Zámečnické konstrukce, které neodpovídají vyhl.č.169/2016Sb, §6 a §7, ani pravidlům rozpočtování. Žádáme zadavatele o opravu těchto položek tak, aby odpovídal Vyhl. č. 169/2016Sb.

Dotaz č. 2

Předaný výkaz výměr Novostavba budovy, část ZTI neodpovídá vyhl. č. 169/2016Sb, §6 a §7. Nejsou zde uvedeny výpočty, ani odkazy na dokumentaci. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr tak, aby odpovídal vyhl.č. 169/2016Sb.

Dotaz č. 3

Předaný výkaz výměr Novostavba budovy, část silnoproud neodpovídá Vyhl. č. 169/2016Sb, §6 a §7. Nejsou zde uvedeny výpočty, ani odkazy na dokumentaci. V části Ostatní jsou položky uvedeny v měr. jednotce komplet (vyjma pol.č.4 a č.6). Má uchazeč zajistit autorský dozor, který je uveden v pol.č.9? Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr tak, aby odpovídal Vyhl. č. 169/2016Sb.

Dotaz č. 4

V předaném výkazu výměr Novostavba budovy, část vedlejší a ostatní náklady chybí položka na projekt skutečného provedení. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 5

V předané zadávací dokumentaci chybí stavební povolení a vyjádření správců sítí. Žádáme zadavatele o zaslání.

Dotaz č. 6


Předaný výkaz výměr Novostavba budovy, část 1AO1 pol. část zámečnické konstrukce neodpovídá vyhl. č. 169/2016Sb, §6 a §7. Nejsou zde uvedeny výpočty, ani odkazy na dokumentaci a měřá jednotka je komplet. Ani v předané dokumentaci nejsou uvedeny výpočty. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr tak, aby odpovídal Vyhl. č. 169/2016Sb.

Dotaz č. 7

Žádáme zadavatele o přehodnocení specifikace okna O/01a, kde je uvedeno plastové okno s požární odolností Ew –C30DP3 + EPS otevírání, ale současně je v popisu uvedeno „bez požadavku na akustickou a požární odolnost“. Plastové protipožární okno nelze vyrobit. Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci požární odolnosti a materiálového provedení okna.

Dotaz č. 8

Zadavatel v části elektro silnoproud uvádí tyto položky:



122	H.	Připojení na datovou síť a na pevnou linku TF - odhad					
123		příprava pro připojení pevné linky TF a datové sítě - kabel v chrániče + rozvodnice Rack	1	kpl			0,00
124		datový 19" rozvaděč dle požadavku OVTI Magistrátu města Kladna	1	kpl			0,00
125		celkem					0,00

Žádáme zadavatele, aby uvedl ceny pro všechny uchazeče stejné nebo zaslal přesnou specifikaci, aby mohli být položky naceněny. Nejasný popis plnění nezaručuje srovnatelné nabídky a ani nestanovuje podmínky a vyhodnocení výběrového řízení pro všechny účastníky zcela shodně. Co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky je základem pro podání nabídek, odpovídajících požadavkům zadavatele a současně vzájemně srovnatelných.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace byla zpracována ve stupni DPS + výkaz výměr., standardně – tj. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Položka je dostatečně určena tak, aby ji bylo možné nacenit.
- 2) Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace byla zpracována ve stupni DPS + výkaz výměr., standardně – tj. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Položka je dostatečně určena tak, aby ji bylo možné nacenit.
- 3) Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace byla zpracována ve stupni DPS + výkaz výměr., standardně – tj. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Položka je dostatečně určena tak, aby ji bylo možné nacenit. Autorský dozor, bude zajištěn investorem. Uchazeč v položce pouze ocení projekt skutečného provedení.
- 4) Zadavatel uvádí – Ano chybí, bude doplněno.
- 5) Zadavatel doplní.
- 6) Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace byla zpracována ve stupni DPS + výkaz výměr., standardně – tj. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Položka je dostatečně určena tak, aby ji bylo možné nacenit.
- 7) Zadavatel uvádí - u **okna O/01a** se opravdu jedná o okno s požární odolností PBŘ (tj. EW-C30DP3+EPS) materiálové provedení kov.
- 8) Uchazeči ocení položku č. 123 jednotně cenou 25 000,-Kč bez DPH a položku č. 124 jednotně cenou 5 000,-Kč.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené veřejné zakázky, a to z důvodu obdržení dodatečných informací:

Konec lhůty pro podání nabídek: **14. 10. 2019, v 10:00 hodin**
Místo pro podání nabídek se nemění.

Prodloužení lhůty zadavatel uskutečnil s ohledem na uveřejnění vysvětlení zadávacích podmínek a z důvodu zpracovávání odpovědí na další žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.

S pozdravem

.....
Ing. Dan Jiránek
primátor
Statutární město Kladno