



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

ZADAVATEL: Statutární město Kladno
Sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor
IČO: 00234516

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Novostavba budovy Archivu OV MMK

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o doplnění, upřesnění specifikace regálového systému. Dodavatel regálového systému vznesl následující dotazy:

1. V zadání je určeno 6 polic o roztečích á 345mm. To je výška regálu 2250 + cca 150mm podvozek = 2400mm. V obrázku je 2632mm je to nějak dáno?
2. U regálu typu B je uvedeno vždy jako 1 modulový. Těžko se rozpoznává jak má investor představu regály umístit. Je možné nějaké grafické zobrazení, na základě kterého byly stanoveny typy a rozměry regálů?
3. Uváděna je hloubka 1x600mm, ale pro archivy se dává, kvůli max. možnosti využití 2x300mm. Police je možné nezávisle na sobě přestavovat na obou stranách.
4. Není uvedena povrchová úprava polic a ani provedení ráků (plné, prázdné).
5. Dle navrhovaného systému (uložení kolejí) nejsou dodrženy základní bezpečnostní podmínky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) Zadavatel uvádí rozhodující rozměr: 6 polic o roztečích 345mm.
- 2) Zadavatel přikládá studii interiéru (příloha – STUi).
- 3) Zadavatel uvádí – PD uvažuje s variantou 1x600mm.
- 4) Zadavatel uvádí, že regály jsou sestaveny z děrovaných sloupků, příčného propojení polic, které jsou zavěšeny do sloupků systémovými úchyty (přestavitelné po 25mm). Zadavatel přikládá studii interiéru (příloha – STUi). Sloupy i police – materiál pozink.

- 5) Zadavatel uvádí, že rozmístění regálů a bezpečnostní podmínky byly konzultovány. Regály při libovolné pozici musí umožňovat únik šířkou 550mm. Zadavatel přikládá studii interiéru (příloha – STUi).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené veřejné zakázky, a to z důvodu obdržení dodatečných informací:

Konec lhůty pro podání nabídek: 14. 10. 2019, v 10:00 hodin

Místo pro podání nabídek se nemění.

Prodloužení lhůty zadavatel uskutečnil s ohledem na uveřejnění vysvětlení zadávacích podmínek a z důvodu zpracovávání odpovědí na další žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.

S pozdravem

.....
Ing. Dan Jiránek
primátor
Statutární město Kladno